



Габаритные размеры
камеры КСО 393



Панель глухая торцевая	левая -1 шт. правая- 1 шт.
Панель глухая торцевая под привод РВ	левая -0 шт. правая- 0 шт.

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.Инженер ф.КМЭС
А.П.Трегубов
" " 20 г

Тип камеры	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-14	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-03
Порядковый номер камеры	1	2	3	4	5	6
Номинальное напряжение	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ
Номинальный ток СШ	630А	630А	630А	630А	630А	630А



Коммутацион ный аппарат	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630
Предо- хранитель		ПКТ 10. 31,5 40А			ПКТ 10. 31,5 40А	
Ограничи- тель перенапря- жения						

					ПАО "Волгоградоблэлектро" филиал КМЭС			
Изм	Лист	№ Др	Подпись	Дата	Однолинейная схема РУ 10 кВ ТП 203	Страница	Лист	Листов
Выполнил	Дружинин ДА						1	1
Согласовано								
					Камышинский участок		г.Котово	