



Габаритные размеры  
камеры КСО 393



Панель глухая торцевая	левая -1 шт. правая - 1 шт.
Панель глухая торцевая под привод Р В	левая -0 шт. правая - 0 шт.

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл.Инженер ф.КМЭС  
\_\_\_\_\_А.П.Трегубов  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_г

Тип камеры	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-14	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-03
Порядковый номер камеры	1	2	3	4	5	6
Номинальное напряжение	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ
Номинальный ток СШ	630А	630А	630А	630А	630А	630А



Коммутационный аппарат	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630
Предохранитель		ПКТ 10. 31,5 40А			ПКТ 10. 31,5 40А	
Ограничитель перенапряжения						

						ПАО "Волгоградоблэлектро" филиал КМЭС			
						Однолинейная схема РУ 10 кВ ТП 299	Страница	Лист	Листов
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата				1	1
Выполнил	Дружинин ДА								
Согласовано									
						Камышинский участок	г.Котово		
									</