АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»
(АО ВОЭ)
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13. Тел.: 48-14-21, факс: 48-14-22, электронная почта: voe@voel.ru
р/с 40702810601000001087 Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810100000000715 БИК 041806715 ИНН/КПП 3443029580/345250001 ОГРН 1023402971272

Разъяснение
положений извещения и документации запроса оферт в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора поставки товара (кабельные муфты) для нужд АО «Волгоградоблэлектро» (закупка №32009846842)

г. Волгоград «30» декабря 2020 г.

АО «Волгоградоблэлектро» рассмотрело запрос, поступивший в адрес нашей организации 25.12.2020г., о даче разъяснений положений документации запроса оферт в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора поставки товара (кабельные муфты) для нужд АО «Волгоградоблэлектро» (закупка №32009846842), содержащий следующие вопросы:

1) В п.7 ТЗ (Муфта кабельная 3СТп-10-150/240) в описании указано:

- "Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом". Просим перечислить, что входит в комбинированный комплект заземления?

- "Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жильной изоляции, концевые манжеты выполнены из трекингостойкого материала кирпично-красного цвета." Просим уточнить необходимость комплектацией концевыми манжетами кирпично-красного цвета в соединительной муфте, так как данные манжеты применяются в концевых муфтах.

2) В требованиях к концевым муфтам, указано наличие пальцевой манжеты. При монтаже муфт данная манжета усаживается поверх фазной трубки и пальца перчатки? Или ее назначение иное?

3) При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте. Если в комплект заземления муфты от завода-изготовителя входит припой, пружина ПДД, контактная пластина (терка), жир паяльный, провод заземления, то требуется ли дополнительно комплектовать муфты «Комплектом заземления КМПБ»?

4) Просим уточнить комплектацию соединительных муфт болтовыми соединителями, концевых муфт болтовыми наконечниками, так как в требованиях это указано не по всем позициям.

5) В поз. 2, 3, 4, 5, 6, в описании указана область применения: для внутренней и наружной установки, а в наименованиях или внутренняя или наружная. Просим уточнить нужны универсальные муфты (КВНТп)?

По данным вопросам сообщаем следующее:

1. В описании допущена ошибка, применяется для концевых муфт.
2. Да, верно.
3. Не требуется.
4. Комплектация соединительных муфт болтовыми соединителями.
5. По позициям 2, 3, 4, 5, 6 нужны муфты, согласно наименованию (внутренней, внутренней, наружной, наружной, наружной установки соответственно).

Настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса оферт и подлежит размещению на официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

И.о. председателя закупочной комиссии А.Н. Стадник