

С.В. Зубенко

Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ  
 ОАО "Волгоградоблэлектро" на 08.06.2015 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Суст., в том числе с разбивкой по трансформаторам			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактически в резерве мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		Σ Суст	Т-1	Т-2				Ррез, МВА	Ррез, МВт	
1	2	3			4	5	6	7		8
1	ПС 110/6 кВ Гидролизная	50	25	25	21,3	18,96	2,40	-0,13	-0,11	Закрыт
2	ПС 35/10 кВ Центральная	20	10	10	8,5	8,00	0,15	0,41	0,35	Открыт
3	ПС 110/10 кВ Лесная	12,6	6,3	6,3	5,4	3,20	5,30	-3,70	-3,15	Закрыт

Начальник ПТС



Л.В. Сутулов

Руководитель на месте ИИКиВЭЛ. ИЛ, адрес: volgobl@yandex.ru - 39 Reception = 42  
 08.06.2015г.