

№ п/п	Филиал МЭС	Наименование ПС / Присоединение	03-00 (мск)					10-00 (мск)					18-00 (мск)				
			IA	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	IA	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ	IA	U, кВ	P, МВт	Q, МВАр	Cos φ
			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
808	СМЭС	Л-9 ПС "Суrowикино-1" ТП-56	115,882	0,38	0,07055	0,02898	0,93	143,302	0,38	0,08916	0,03076	0,95	215,844	0,38	0,13710	0,03724	0,97
809	СМЭС	Л-9 ПС "Суrowикино-1" ТП-966	92,824	0,38	0,05826	0,01840	0,95	126,094	0,38	0,08034	0,02083	0,97	189,086	0,38	0,12065	0,03051	0,97
810	СМЭС	Л-9 ПС "Суrowикино-1" ТП-999	19,689	0,38	0,01184	0,00528	0,91	27,916	0,38	0,01743	0,00583	0,95	41,182	0,38	0,02663	0,00504	0,98
811	СМЭС	Л-10 ПС "Калач"	86,396	10,00	1,40232	0,52230	0,94	113,002	10,00	1,89540	0,48816	0,97	135,699	10,00	2,28222	0,56190	0,97
812	СМЭС	Л-12 ПС "Калач"	60,753	10,00	1,00420	0,31440	0,95	97,641	10,00	1,66140	0,31600	0,98	96,503	10,00	1,64240	0,31040	0,98
813	СМЭС	Л-14 ПС "Калач"	22,191	10,00	0,35100	0,15664	0,91	30,016	10,00	0,49836	0,14806	0,96	34,459	10,00	0,57664	0,15400	0,97
814	СМЭС	Л-20 ПС "Калач"	72,187	10,00	1,14704	0,49760	0,92	98,095	10,00	1,59720	0,57944	0,94	112,482	10,00	1,84288	0,63200	0,95
815	СМЭС	Л-18 ПС "Калач"	46,516	10,00	0,74440	0,30820	0,92	69,882	10,00	1,17660	0,28400	0,97	71,379	10,00	1,20080	0,29420	0,97
816	СМЭС	Л-8 ПС "Калач"	28,489	10,00	0,42660	0,24798	0,86	44,773	10,00	0,69450	0,34506	0,90	45,077	10,00	0,71784	0,30708	0,92
817	СМЭС	Л-6 ПС "Светлый Яр"	53,666	10,00	0,88956	0,26960	0,96	66,610	10,00	1,12216	0,26800	0,97	92,484	10,00	1,56628	0,33576	0,98
818	СМЭС	Л-7 ПС "Светлый Яр"	53,304	10,00	0,83768	0,38820	0,91	77,430	10,00	1,27688	0,41012	0,95	83,924	10,00	1,38628	0,43728	0,95
819	СМЭС	Л-12 ПС "Суrowикино" ТП-52	94,707	0,38	0,06025	0,01599	0,97	180,174	0,38	0,11609	0,02419	0,98	169,192	0,38	0,10913	0,02219	0,98
820	СМЭС	Л-14 ПС "Суrowикино-1"	56,820	10,00	0,88088	0,43888	0,90	75,353	10,00	1,23656	0,41752	0,95	88,296	10,00	1,46000	0,45528	0,95
821	СМЭС	Л-25 ПС "Суrowикино-1"	16,961	10,00	0,26600	0,12468	0,91	26,781	10,00	0,44756	0,12190	0,96	29,566	10,00	0,49528	0,13014	0,97
822	СМЭС	Л-6 ПС "Суrowикино-1"	12,028	10,00	0,20370	0,04368	0,98	17,192	10,00	0,29436	0,04491	0,99	20,771	10,00	0,35412	0,06345	0,98
823	СМЭС	Л-13 ПС "Суrowикино-1" РП-2	10,985	10,00	0,18297	0,05220	0,96	21,973	10,00	0,37374	0,07182	0,98	16,872	10,00	0,28806	0,04917	0,99
824	СМЭС	Л-16 ПС "Суrowикино-1" РП-2	0,432	10,00	0,00608	0,00436	0,81	0,641	10,00	0,01048	0,00364	0,94	0,378	10,00	0,00592	0,00280	0,90
825	СМЭС	Л-11 ПС "Чернышково"	15,356	10,00	0,23952	0,11562	0,90	26,113	10,00	0,43634	0,11906	0,96	27,821	10,00	0,47124	0,10064	0,98
826	СМЭС	Л-26 ПС "Чернышково"	12,064	10,00	0,19647	0,07113	0,94	22,537	10,00	0,38115	0,08424	0,98	16,620	10,00	0,28059	0,06432	0,97
827	СМЭС	Л-3 ПС "Чирская"	28,868	10,00	0,48776	0,11000	0,98	32,963	10,00	0,56464	0,08452	0,99	35,316	10,00	0,60480	0,09160	0,99
828	СМЭС	Л-4 ПС "Чирская"	50,008	10,00	0,81882	0,28242	0,95	60,117	10,00	1,00668	0,26613	0,97	65,673	10,00	1,10568	0,26709	0,97

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 23.12.2019, адрес ссылки: <https://voel.ru/potrebiteljam/informatsiya-o-rezultatakh-kontrolykh-zamerov-elektricheskikh-parametrov-rezhimov-raboty-oborudovan/>