

Сведения о размере фактических потерь, оплачиваемыми ОАО "Волгоградоблэлектро" при осуществлении расчетов за электрическую энергию в 2015 г. по уровням напряжения:

Фактические потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"	В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
Всего, в т.ч.:	194,705	15,334
ВН (110 кВ и выше)	0,706	0,056
СН-1 (35 кВ)	0,000	0
СН-2 (6-10 кВ)	57,560	4,533
НН (0,4 кВ и ниже)	136,439	10,745

Размещено на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2016, адрес ссылки:

<http://voel.ru/?url=info&menu=39§ion=41>

