

Сведения о потерях электроэнергии в сетях ПАО "Волгоградоблэлектро" по уровням напряжения, используемого для целей ценообразования в 2019 г.

Нормативные потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"		В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
Всего, в т.ч.:		196,003	15,370
	ВН (110 кВ и выше)	0,588	0,046
	СН-1 (35 кВ)	0	0
	СН-2 (6-10 кВ)	87,809	6,886
	НН (0,4 кВ и ниже)	107,606	8,438

Опубликовано на сайте 27.02.2020, адрес ссылки:
<https://voel.ru/potrebityam/peredacha-elektricheskoy-energii/balans-elektricheskoy-energii-i-moshchnosti>