

Сводные данные об аварийных отключениях за 2016 г.

ДД	ММ	ГГ	ЧАС	МНН	ДД	ММ	ГГ	ЧАС	МНН	Район, город, поселение	МЭС (РЭС)	№ линии	Наименование ЦП или оборудования	Работа РЗА	Рабочее напряжение, кВ	Причина, характер повреждения
I КВАРТАЛ																
ЯНВАРЬ																
02	01	16	05	00	02	01	16	07	48	г. Елачь	ЖМЭС	14	ПС Елачь-1	МТО	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч.14 ПС "Елачь-1" - оп.№1 Л-14 ПС "Елачь-1".
08	01	16	08	25	08	01	16	09	40	г. Новонанский	СевМЭС	21	ПС "Новонанская"	МТО	10	Отгорел шлейф на ЛР ТП 4201.
08	01	16	23	15	09	01	16	03	05	г. Котово	КМЭС	5	РП-1 Котово	МТО/МТЗ	10	Разрушение изолятора на ЛР ТП 218
15	01	16	19	42	06	01	16	22	04	г. Камышин	КМЭС	203	РП-8	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.203 РП-8 - ТП-219
17	01	16	08	10	17	01	16	09	31	г. Сарфимович	ММЭС	21	ПС "Сарфимович"	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10 кВ КРН-3
22	01	16	12	05	22	01	16	14	50	г. Камышин	КМЭС	11	ПС "НС-2"	МТЗ	10	Пробой КЛ 6 кВ яч.№11 ПС НС-2 - яч.№7 РП-5.
27	01	16	06	55	27	01	16	07	25	г. Новониколаевск	СевМЭС	3	ПС "Элеваторная"	МТО	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч.3 ПС "Элеваторная" - оп.№1.
ИТОГО: 7																
ФЕВРАЛЬ																
02	02	16	20	20	02	02	16	23	01	г. Камышин	КМЭС	24	РП-1	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 ТП24-яч.1 ТП-42
12	02	16	05	27	12	02	16	06	03	г. Камышин	КМЭС	21	ПС "Городская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ
19	02	16	16	50	19	02	16	17	55	г. Камышин	КМЭС	202	РП-8	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.5 ТП-206-яч.4 ТП-209
20	02	16	03	04	20	02	16	04	55	г. Котово	КМЭС	14	РП-1	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.12 РП-1 - яч.1 ТП-238
20	02	16	10	05	20	02	16	11	05	г. Котельниково	ПрМЭС	24	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Пробой проходного изолятора РУ-10кВ ТП-37
ИТОГО: 5																
МАРТ																
08	03	16	15	40	08	03	16	16	20	г. Елачь	ЖМЭС	22	ПС Елачь-1	МТЗ	10	Пробой изоляции концевой муфты ТП-111 яч.1 - опора №1
16	03	16	19	20	16	03	16	20	41	г. Урюпинск	СевМЭС	40	ПС "Урюпинская"	МТЗ	10	Разрушение изоляторы на опоре №26.
19	03	16	06	00	19	03	16	10	31	г. Чернышковский	СМЭС	11	ПС "Чернышково"	МТО	10	Обрыв провода между опорами №№11-5/15 и 11-5/16.
30	03	16	04	41	30	03	16	06	37	г. Котово	КМЭС	21	РП-1 Котово	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ №1 яч.№21 РП-1 Котово-оп.№1
31	03	16	05	20	31	03	16	07	25	г. Паласовка	ЗМЭС	36	ПС "Паласовка"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10кВ яч.№36 ПС «Паласовка» - оп.№1 Л-36 ПС «Паласовка».
ИТОГО: 5																
ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 17																
II КВАРТАЛ																
АПРЕЛЬ																
02	04	16	14	10	02	04	16	14	36	г. Урюпинск	СевМЭС	4	РП-3	МТЗ	10	Обрыв провода между ТП-145 и ТП-142
02	04	16	15	30	02	04	16	16	35	г. Урюпинск	СевМЭС	718	РП-7	МТЗ	10	Обрыв провода между опорами №83 и №84.
02	04	16	15	30	02	04	16	17	20	г. Новонанский	СевМЭС	9	ПС "Новонанская"	МТЗ	10	Обрыв провода между опорами №25 и №26.
02	04	16	15	06	02	04	16	16	25	г. Жирновск	ЖМЭС	1	ПС "Жирновская"	МТЗ	6	Падение дерева в пролете между опорами №18 и №19.
02	04	16	17	45	02	04	16	20	10	р.п. Рудня	ЖМЭС	5	ПС "Рудня"	МТЗ	10	Падение дерева в пролете оп. №54 и №55
05	04	16	20	55	05	04	16	21	20	г. Камышин	КМЭС	20	ПС "Северная"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа на оп.№1
12	04	16	10	35	12	04	16	11	00	г. Суrowsикино	СМЭС	10	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.3 ТП 52 - яч.3 ТП 107.
13	04	16	16	00	13	04	16	17	00	г. Урюпинск	СевМЭС	115	РП-1 Урюпинск	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.32 - ТП-27
13	04	16	20	45	13	04	16	21	45	г. Урюпинск	СевМЭС	148	ПС "Птицевал"	ручное	6	Отгорел шлейф «ТП 185»
14	04	16	13	50	14	04	16	15	20	г. Паласовка	ЗМЭС	22	ПС "Паласовка"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10кВ яч.№22 ПС «Паласовка» - оп.№1
15	04	16	05	26	15	04	16	06	14	г. Камышин	КМЭС	4	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.4 РП-1 - ТП-20.
17	04	16	08	35	17	04	16	11	32	п.г.т. Городище	ПрМЭС	15	РП-1 Городище	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ опора 15-5/1 - ТП-1273.
17	04	16	08	35	17	04	16	12	50	п.г.т. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТО	10	Повреждение привода ЛР ТП-955.
18	04	16	17	15	18	04	16	17	40	п. Гумрак	ПрМЭС	32	ПС "Гумрак"	МТЗ	6	Обрыв провода на оп. №57
21	04	16	07	50	21	04	16	08	55	г. Фролово	ММЭС	61	ЦРП-1 Фролово	МТЗ	6	Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП-803- ТП-701
21	04	16	11	00	21	04	16	19	50	г. Фролово	ММЭС	61	ЦРП-1 Фролово	ручное	6	Повреждение изоляции КЛ 6 кВ яч.№63 ЦРП-1 ТП-802
21	04	16	16	25	21	04	16	17	10	г. Фролово	ММЭС	64	ЦРП-1 Фролово	ручное	6	Слетел провод с изолятора на оп.№14
23	04	16	13	42	23	04	16	14	10	р.п. Елачь	ЖМЭС	14	ПС "Елачь-1"	МТЗ	10	Схлест проводов ВЛ-10кВ
25	04	16	14	20	25	04	16	17	15	г. Быково	ЗавМЭС	2	ПС "Быково"	МТЗ	10	Повреждение изолятора на оп.№2/10.
26	04	16	14	20	26	04	16	14	55	р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	6	ПС "Ахтуба"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ опора №2 - яч. №1 ТП-200.
27	04	16	14	30	27	04	16	16	10	р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	6	ПС "Ахтуба"	МТЗ	6	Пробой разрядником ОПН-6 кВ в КТП-3
ИТОГО: 21																
МАЙ																
09	05	16	23	30	09	05	16	23	55	г. Суrowsикино	СМЭС	3	РП-3	МТЗ	10	Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП-622- ТП-107
11	05	16	15	55	11	05	16	16	47	п. Иловля	ММЭС	20	ПС "Иловля"	МТО	10	Пробой концевой муфты КЛ 10 кВ №1 яч.20 ПС "Иловля"-оп.1
15	05	16	14	10	15	05	16	14	40	г. Урюпинск	СевМЭС	7	ПС "Заводская"	МТЗ	10	Пробой проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-2548.
19	05	16	15	24	19	05	16	15	46	г. Камышин	КМЭС	4	РП-1 Камышин	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-57 - ТП-132
19	05	16	20	35	19	05	16	22	15	г. Паласовка	ЗМЭС	7	РП-1 Паласовка	МТО	10	Падение ветки на провода между ТП 27 и ТП 26.
23	05	16	16	50	23	05	16	18	55	г. Новонанский	СевМЭС	17	ПС "Новонанская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ выход на оп.№1
25	05	16	09	10	25	05	16	11	40	Ерзовка	ПрМЭС	5	РП-2 Ерзовка	МТЗ	10	Перекрытые изоляции РУ-10кВ ТП-25
25	05	16	09	10	25	05	16	19	02	Ерзовка	ПрМЭС	44	ПС "Ерзовка"	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10кВ яч. 12-14
26	05	16	05	48	26	05	16	10	20	г. Калач на Дону	СМЭС	8	ПС "Калач"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ЛР-884 - яч.№3 ТП 999.
26	05	16	06	45	26	05	16	07	43	г. Калач на Дону	СМЭС	8	РП-2 Калач	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.№8-3-26 - ТП 951.
26	05	16	14	55	26	05	16	15	40	р.п. Октябрьский	ПрМЭС	10	ПС "Октябрьская"	МТЗ	10	Пробой изолятора ф А оп.№50
31	05	16	20	10	01	06	16	00	05	г. Калач на Дону	СМЭС	12	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.№1 - яч.№12 РП-1.
ИТОГО: 12																
ИЮНЬ																
01	06	16	05	24	01	06	16	09	50	г. Камышин	КМЭС	166	РП-4	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-56 - ТП-215
01	06	16	08	48	01	06	16	09	45	г. Камышин	КМЭС	10	ПС "Северная"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.4-яч.156 РП-4
01	06	16	08	48	01	06	16	09	45	г. Камышин	КМЭС	13	ПС "Северная"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.4-яч.160 РП-4
03	06	16	18	08	03	06	16	21	53	п. Приморск	ЗавМЭС	4	ПС "Приморская"	ручное	6	Пробой проходного изолятора РУ-10кВ ТП-2
07	06	16	06	20	07	06	16	08	18	г. Суrowsикино	СМЭС	10	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР-10 ТП-798-ТП-798
07	06	16	06	40	07	06	16	07	57	г. Суrowsикино	СМЭС	25	ПС "Суrowsикино" 110	ручное	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-872 - ТП-843
13	06	16	20	07	13	06	16	20	58	с. Иловатка	ЗавМЭС	5	ПС "Иловатская"	ручное	10	Разрушение изолятора ВЛ-10кВ на оп.5-3/2
14	06	16	11	46	14	06	16	12	30	п.г.т. Городище	ПрМЭС	12	РП-1 Городище	ручное	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-565 - ТП-564
16	06	16	15	40	16	06	16	16	00	г. Михайловка	ММЭС	23	ПС "Птицевал"	МТЗ	10	Пробой изоляции конц. муфты КЛ-10кВ "А" яч.23 ПС "Птицевал" - оп.№1.
19	06	16	02	00	19	06	16	02	10	г. Урюпинск	СевМЭС	604	РП-6 Урюпинск	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.304- 1/10.
19	06	16	22	21	20	06	16	00	59	р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	6	ПС "Ахтуба"	МТО	6	Пробой проходных изоляторов РУ-6кВ ТП 1.
20	06	16	13	28	20	06	16	14	15	г. Котельниково	ПрМЭС	24	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Пробой проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-24.
20	06	16	16	40	20	06	16	18	40	г. Суrowsикино	СМЭС	3	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.2 ТП-316 - тр.р. Т-2
23	06	16	08	00	23	06	16	08	10	г. Елачь	ЖМЭС	30	ПС "Елачь-1"	МТЗ	10	Срыв изолятора на оп.№23
25	06	16	06	40	25	06	16	09	16	г. Камышин	КМЭС	106	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-198 - ТП-174
25	06	16	06	40	25	06	16	09	47	г. Камышин	КМЭС	110	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-288 - ТП-289
29	06	16	03	50	29	06	16	04	25	г. Камышин	КМЭС	14	ПС "Крановая"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч.262 РП-7-ТП-149

29	06	16	03	55	29	06	16	05	15		с. Клетская	СМЭС	17	ПС "Клетская"	МТЗ	10	Повреждение ЛР - 17-1/1
29	06	16	06	30	26	06	16	08	00		п. Илова	ММЭС	22	ПС "Илова"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ №1 оп.66-ТП-804
30	06	16	10	10	30	06	16	11	50		р.п. Рудня	ЖМЭС	5	ПС "Рудня"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ЛР-5-4 - яч.1 ТП-209
30	06	16	13	10	30	07	16	14	10		п. Добринка	СевМЭС	3	ПС "Добринская"	МТЗ	10	Повреждение изоляторов ЛР3-1

ИТОГО: 21

ИТОГО ЗА II КВАРТАЛ: 54

III КВАРТАЛ

ИЮЛЬ

04	07	16	21	35	04	07	16	00	12		г. Дубовка	ПрМЭС	11	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Перекрытие РВО-10 ТП-4
06	07	16	20	34	06	07	16	21	41		г. Камышин	КМЭС	21	ПС "Городище"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ЛР ТП-161- ТП-161
09	07	16	08	05	09	07	16	10	20		р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	12	РП-1	ручное	6	Нагрев ЛР на оп №1
15	07	16	15	55	15	07	16	16	30		г. Камышин	КМЭС	153	РП-4	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч №5 Т.2 ТП-139
16	07	16	21	50	16	07	16	22	40		п. Илова	ММЭС	20	ПС "Илова"	МТЗ	10	Повреждение концевой муфты яч №20 ПС «Илова».
19	07	16	15	55	19	07	16	08	10		г. Палласовка	ЗавМЭС	17	РП-2	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10 кВ
19	07	16	09	10	19	07	16	12	03		Ерзова	ПрМЭС	32	ПС "Ерзова"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа на ЛР ТП-25
19	07	16	10	06	19	07	16	11	45		п.г.т. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	ручное	10	Разрушение разрядников в ТП-140
22	07	16	06	23	22	07	16	11	30		р.п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТЗ	10	Повреждение ЛР к ТП-40, отгорание шлейфов к ТП-40.
23	07	16	00	15	23	07	16	06	40		п. Гумрак	ПрМЭС	39	ПС "Гумрак"	Дуговая защита	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.39 ПС "Гумрак" -оп.1
25	07	16	15	07	25	07	16	15	40		г. Михайловка	ММЭС	1	ПС "Михайловская"	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп №26 – яч №2 ТП-12
26	07	16	01	23	26	07	16	01	35		г. Камышин	КМЭС	15	ПС "Северная"	МТЗ	10	Отгорание двух фаз на ЛР ТП-148
26	07	16	11	20	26	07	16	11	35		г. Котельниково	ПрМЭС	11	ПС "Заводская"	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.129 - оп.130 Л-11 ПС "Заводская"
28	07	16	10	00	28	07	16	10	56		г. Палласовка	ЗавМЭС	9	РП-1	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.9 РП-1-яч.3 ТП-42.
30	07	16	18	00	30	07	16	00	07		р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	4	РП-1	МТЗ	6	Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ ЛР 4-3 - яч.4 ТП-803
30	07	16	23	30	31	07	16	02	41		р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	10	РП-1	МТЗ	6	Пробой концевой ТП-801. КЛ-6 кВ оп.10/17 - ТП-801

ИТОГО: 16

АВГУСТ

11	08	16	10	18	11	08	16	10	58		г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Пробой вентиляционного разрядника в ТП-220
14	08	16	04	25	14	08	16	05	05		г. Михайловка	ММЭС	28	ПС "Михайловская"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ЛР 28-119- ТП-119
14	08	16	14	00	14	08	16	16	45		р.п. Светлый Яр	СМЭС	17	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-293 - опора ВЛ-10кВ №15
16	08	16	15	55	16	08	16	16	50		г. Елань	ЖМЭС	14	ПС "Елань-1"	МТЗ	10	Повреждение опорного изолятора ТП-129
16	08	16	18	15	16	08	16	19	54		п. Городище	ПрМЭС	7	ТП-1	МТЗ	6	Обрыв провода в пролете оп.№9-№10
18	08	16	19	40	18	08	16	21	25		г. Михайловка	ММЭС	27	ПС "Пищевая"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.4 ТП-41 - яч.4 ТП-137
19	08	16	19	23	19	08	16	20	41		г. Камышин	КМЭС	202	РП-8	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-206 - ТП-209
20	08	16	10	18	20	08	16	13	17		г. Котово	КМЭС	12	РП-1	МТЗ	10	Обрыв провода на оп.4 пробой разрядника на оп. 12-5/3
20	08	16	18	30	20	08	16	20	59		г. Камышин	КМЭС	18	РП-1	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10кВ ТП-40 - ТП-189.
20	08	16	21	00	20	08	16	21	30		г. Камышин	КМЭС	25	РП-1	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10кВ яч.25 РП-1 - яч.1 ТП-149 и КЛ-10кВ яч.5 ТП-132 - яч.1 ТП-149.
25	08	16	18	05	25	08	16	18	35		г. Урюпинск	СевМЭС	604	РП-6 Урюпинск	МТЗ	10	Повреждение концевой муфты на опоре №85 КЛ-10 кВ яч.4 ТП-72-оп.85
26	08	16	10	10	26	08	16	11	30		г. Камышин	КМЭС	12	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.12 РП-1 - яч.2 ТП-78.

ИТОГО: 12

СЕНТЯБРЬ

21	09	16	06	25	21	09	16	07	15		ст. Преображенская	СевМЭС	17	ПС "Кивкидзе"	МТЗ	10	Повреждение ПКС-10 в ТП-817
23	09	16	08	55	23	09	16	09	34		г. Калач на Дону	СМЭС	6	РП-2	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-902 - ТП-973 при производстве земляных работ.
25	09	16	00	15	25	09	16	01	00		г. Михайловка	ММЭС	24	РП-7	МТЗ	10	Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ
26	09	16	09	30	26	09	16	11	37		г. Котово	КМЭС	21	РП-1	МТЗ	10	Отгорание шлейфа ВЛ-10кВ ЛР-ТП-275
26	09	16	15	50	26	09	16	17	45		г. Палласовка	ЗавМЭС	8	ПС "Палласовка"	МТЗ	10	На повреждении уч. ВЛ между ТП-3 и ТП-38.
28	09	16	10	21	28	09	16	11	30		п.Зльтон	ЗавМЭС	5	ПС "Зльтон"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ №1 оп. №5-4/10- оп. 5-4/11
28	09	16	23	10	29	09	16	00	55		г. Калач на Дону	СМЭС	12	РП-1	МТЗ	10	Повреждение в ТП-945

ИТОГО: 7

ИТОГО ЗА III КВАРТАЛ: 35

КВАРТАЛ IV

ОКТАБРЬ

03	10	16	01	10	03	10	16	02	30		г. Жирновск	ЖМЭС	1	ПС "Жирновская"	МТЗ	6	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-29.
03	10	16	13	15	03	10	16	13	55		ст. Клетская	СМЭС	9	ПС "Клетская"	МТЗ	10	Пробой концевой муфты на опоре №70 КЛ-10 кВ яч.4 ТП-5166-оп.70.
12	10	16	20	10	12	10	16	20	25		р.п. Городище	ПрМЭС	7	РП-1	МТЗ	10	Перекрытие изоляций яч.5 ТП-599

ИТОГО: 3

НОЯБРЬ

03	11	16	14	20	03	11	16	14	45		г. Урюпинск	СевМЭС	718	РП-7	МТЗ	10	Отгорание шлейфа к ТП-162
09	11	16	12	46	09	11	16	13	30		г. Урюпинск	СевМЭС	44	ПС "Урюпинская"	МТЗ	10	Пробой концевой муфты на оп.95 КЛ-10 кВ яч.2 РП-2 - оп.95.
09	11	16	20	18	09	11	16	20	42		г. Краснослободск	ЗМЭС	3	ПС "Лесная"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10кВ яч.10 РП-1 - яч.4 КТП-1020.
11	11	16	17	00	11	11	16	17	30		г. Котово	КМЭС	10, 11, 12, 13, 14	РП-1	МТЗ	10	Обрыв провода на оп.25 Л-23 ПС "Котово".
11	11	16	17	00	11	11	16	18	13		г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Обрыв провода на оп.25 Л-23 ПС "Котово".
14	11	16	09	55	14	11	16	11	00		г. Серафимович	ММЭС	21	ПС "Серафимович"	МТЗ	10	Повреждение проходного изолятора в ТП-362.
23	11	16	16	00	23	11	16	17	11		г. Камышин	КМЭС	18	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-40 - ТП-189

ИТОГО: 7

ДЕКАБРЬ

02	12	16	16	50	02	12	16	17	00		г. Михайловка	ММЭС	23	ПС "Михайловская"	МТО	10	Обрыв провода на ЛР ТП-31
03	12	16	18	07	03	12	16	18	25		р.п. Городище	ПрМЭС	15	РП-1	МТЗ	10	Повреждение проходных изоляторов в ТП-1239.
03	12	16	19	50	03	12	16	20	40		р.п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	ручное	10	Нагрев шлейфа на оп.№23-2-22.
06	12	16	03	50	06	12	16	04	30		п.п. Елань	ЖМЭС	5	РП-2	МТЗ	10	Обрыв шлейфа к ТП-141
06	12	16	07	57	06	12	16	11	53		г. Палласовка	ЗавМЭС	21	ПС "Палласовка"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа на оп.№21-4/2
06	12	16	13	25	06	12	16	14	05		п. Городище	ПрМЭС	31	ПС "Городище"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа к ТП-1286
09	12	16	00	25	09	12	16	02	55		п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10 кВ
9	12	16	15	25	9	12	16	15	25		г. Фролово	ММЭС	21	ПС "Заречная"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ 6 кВ №1 оп. 57 яч.6 РП-2
9	12	16	15	25	9	12	16	11	11		г. Фролово	ММЭС	25	ПС "Заречная"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-814-оп.192.
12	12	16	16	45	12	12	16	18	20		г. Котельниково	ПрМЭС	11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Повреждение проходного изолятора 10 кВ ТП-9
18	12	16	20	32	18	12	16	0	10		п.п. Елань	ЖМЭС	30	ПС "Елань-1"	МТО	10	Пробой отключающая не установлена
23	12	16	1	20	23	12	16	3	20		р.п. Светлый Яр	СМЭС	14	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР 14-6 – яч.5 ТП-490

ИТОГО: 12

ИТОГО ЗА IV КВАРТАЛ: 22

ИТОГО ЗА ГОД: 128