Утверждаю
Главный инженер
С.В. Зубенко

# Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ПАО"Волгоградоблэлектро" на 30.06.2018 г.

| № п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам | | | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП | | Заключение по фактическому резерву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ∑Sус | Т-1 | Т-2 | | | | | | |
| | | МВА | | | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Ррез, МВт | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | ПС 110/6 кВ Гидролизная | 50 | 25 | 25 | 21,3 | 18,96 | 4,9 | -3,1 | -2,6 | Закрыт |
| 2 | ПС 35/10 кВ Центральная | 20 | 10 | 10 | 8,5 | 7,00 | 2,8 | -1,5 | -1,3 | Закрыт |
| 3 | ПС 110/10 кВ Лесная | 12,6 | 6,3 | 6,3 | 5,4 | 3,18 | 5,5 | -3,9 | -3,3 | Закрыт |

Начальник ПТС Л.В. Сутулов

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 05.07.2018, адрес ссылки: https://voel.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/svedeniya-o-nalichii-moshchnosti-svobodnoy-dlya-prisoedineniya/