

Сводные данные об аварийных отключениях за 2017 г.

ДА	ММ	ГГ	ЧАС	МИН	ДА	ММ	ГГ	ЧАС	МИН	Район, город, поселение	МЭС (РЭС)	№ линии	Наименование ЦП или оборудования	Работа РЗА	Рабочее напряжение, кВ	Причина, характер повреждения
I КВАРТАЛ																
ЯНВАРЬ																
03	01	17	12	35	03	01	17	12	44	р.п. Городище	ПрМЭС	15	РП-1	МТО	10	Повреждение проходных изоляторов КТП-8
04	01	17	21	10	04	01	17	21	25	г. Михайловка	ММЭС	27	ПС "Себряковская"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч. №27 ПС «Себряковская» – яч. №8 РП-9
05	01	17	11	22	05	01	17	11	53	г. Палласовка	ЗМЭС	7	РП-1	МТЗ	10	Повреждение перекрытие изоляции в ТП-82.
16	01	17	11	45	16	01	17	13	10	р.п. Новоиколаевский	СевМЭС	3	ПС "Элеваторная"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №3 ПС «Элеваторная» -опора №1
18	01	17	04	00	18	01	17	04	55	п. Разгулевка	ПрМЭС	58	ПС "Разгулевская"	МТЗ	6	Повреждение ЛР ТП-2207
19	01	17	16	45	19	01	17	18	06	г. Фролово	ММЭС	66	ЦРП-1	МТЗ	6	Повреждение КЛ-6 кВ яч №66 ЦРП-1- ТП-661
20	01	17	15	35	20	01	17	16	00	г. Ленинск	ЗМЭС	4	ПС "Поименная"	МТЗ	10	Перекрытие в РУ-10кВ ТП-14 при разрушении ПК-10кВ ф.В.
21	01	17	01	30	21	01	17	02	00	г. Урюпинск	СевМЭС	611,613,615	РП-6 Урюпинск	МТЗ	10	Повреждение СВВ-10 кВ РП-6.
22	01	17	09	20	22	01	17	10	09	г. Петров Вал	КМЭС	8	ЦРП г. Петров-Вал	МТЗ	10	Пробой КЛ-10 кВ ТП-820 яч №5 - оп. №9.
28	01	17	16	45	28	01	17	17	42	р.п. Новоиколаевский	СевМЭС	13	ПС "Заводская"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч №2 ТП-2545- оп №47
ИТОГО: 10																
ФЕВРАЛЬ																
05	02	17	07	55	05	02	17	13	40	р.п. Елань	ЖМЭС	18	ПС "Елань-1"	МТЗ	10	Пробой проходных изоляторов в ТП-123 и опорного изолятора на оп.11.
05	02	17	09	30	05	02	17	16	30	п. Линево	ЖМЭС	4	ПС "Линево"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа в ТП-84. Пробой КЛ-10 кВ ввод КТП-81
05	02	17	09	03	05	02	17	09	45	г. Камышин	КМЭС	15	ПС "Северная"	МТЗ	10	Перекрытие изоляции в ТП-66
06	02	17	21	55	06	02	17	22	50	р.п. Новоиколаевский	СевМЭС	7	ПС "Заводская"	Ручное	10	Пробой изолятора на оп.16
09	02	17	11	42	09	02	17	12	17	г. Камышин	КМЭС	13	ПС "Городская"	МТЗ	10	Пробой концевой муфты на оп.36 КЛ-10 кВ оп.36 - оп.37
23	02	17	01	36	23	02	17	02	53	р.п. Быково	ЗМЭС	8	ПС "Быково"	МТЗ	10	Пробой проходных изоляторов в ТП-336.
23	02	17	17	45	23	02	17	18	10	г. Серафимович	ММЭС	2	ПС "Серафимович"	МТЗ	10	Обрыв виазы провода ВЛ-10кВ на оп.№69.
24	02	17	22	10	24	02	17	22	55	р.п. Городище	ПрМЭС	15	РП-1 Городище	МТЗ	10	Схлест проводов на участке от ЛР ТП-1230 до проходных изоляторов ТП-1230.
25	02	17	09	21	25	02	17	10	12	г. Урюпинск	СевМЭС	1	ПС "Урюпинская"	МТЗ	10	Повреждение кон. Муфты наружной установки на опоре № 52 Л-1 ПС
ИТОГО: 9																
МАРТ																
13	03	17	23	00	13	03	17	23	59	г. Камышин	КМЭС	12	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №12 РП-1 - ТП-78
22	03	17	15	36	22	03	17	16	06	г. Михайловка	ММЭС	12	РП-7	МТЗ	10	Перекрытие изоляции ВЛ-10 кВ птицей
27	03	17	13	02	27	03	17	14	25	р.п. Средняя Ахтуба	ЗМЭС	4	РП-1 Ахтуба	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ ЛР-4-3 -яч.4 ТП-803
27	03	17	13	02	27	03	17	18	14	р.п. Средняя Ахтуба	ЗМЭС	10	РП-1 Ахтуба	МТЗ	6	Причина не определена.
28	03	17	17	20	28	03	17	18	25	г. Котельниково	ПрМЭС	10	ПС Котельниково	МТЗ	10	Схлест проводов на оп 11-45
29	03	17	01	32	29	03	17	05	58	г. Жирновск	ЖМЭС	6	ПС Жирновская	МТЗ	6	Схлест проводов ВЛ-6 кВ
29	03	17	11	27	29	03	17	11	47	г. Михайловка	ММЭС	16	ПС "Себряковская"	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.16 ПС "Себряковская"
ИТОГО: 7																
ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 26																
II КВАРТАЛ																
АПРЕЛЬ																
01	04	17	07	00	01	04	17	07	06	г. Котово	КМЭС	14	РП-1	МТЗ	10	Причина не определена
01	04	17	10	30	01	04	17	10	18	г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Причина не определена
03	04	17	04	20	03	04	17	05	42	г. Калач на Дону	СМЭС	8	РП-2	МТЗ	10	Причина не определена
03	04	17	08	20	03	04	17	10	25	г. Камышин	КМЭС	4	РП-1	МТЗ	6	Повреждение в абонентских сетях.
04	04	17	06	24	04	04	17	07	50	г. Камышин	КМЭС	16	ПС Северная	МТЗ	10	Пробой проходного изолятора 10 кВ в ТП-184
09	04	17	12	15	09	04	17	13	00	п. Нижний Чир	СМЭС	3	ПС "Чирская"-110/10 кВ	МТЗ	10	Повреждение концевой муфты на ЛР Л-3-84 - ТП-84.
10	04	17	07	40	10	04	17	08	02	г. Суrowsкино	СМЭС	10	РП-3	МТЗ	10	Причина не определена
15	04	17	14	20	15	04	17	15	30	р.п. Красная Слобода	ЗавМЭС	6	ПС 110/10 кВ "Лесная"	МТЗ	10	Пробой штыревого изолятора ВЛ-10кВ оп.№23
19	04	17	11	00	19	04	17	11	40	г. Урюпинск	СевМЭС	1	п/ст Урюпинская	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ 10 кВ
19	04	17	11	00	19	04	17	12	27	г. Урюпинск	СевМЭС	17	п/ст Урюпинская	МТЗ	10	Причина не определена (ливень)
20	04	17	23	20	21	04	17	00	06	г. Камышин	КМЭС	32	ПС "Городская"	МТЗ	10	пробой изоляции КЛ-10кВ оп. 32-2/18 – ЛР ТП-162
21	04	17	06	08	21	04	17	07	07	г. Котово	КМЭС	21	РП-1	МТЗ	10	Причина не определена
21	04	17	07	27	21	04	17	07	44	г. Котово	КМЭС	23	ПС "Котово"	МТЗ	10	пробой изоляции муфты на оп.29 КЛ-10 кВ яч.23 ПС «Котово» - оп.29
21	04	17	11	55	21	04	17	14	08	г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	повреждение КЛ 10 кВ яч №5 РП-1 - оп №1
21	04	17	23	38	21	04	17	04	25	г. Дубовка	ПрМЭС	КРН-5 Л-11	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	повреждение проходных изоляторов КРН-5 Л-11 ПС «Дубовка» по ф. «А» и «В»
24	04	17	08	40	24	04	17	09	30	р.п. Иловля	ММЭС	22	ПС "Иловля"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.98-ТП-807.
26	04	17	10	12	26	04	17	10	15	г. Камышин	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-57 - ТП-132
27	04	17	16	56	27	04	17	18	12	г. Камышин	КМЭС	109	РП-3	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-194
29	04	17	16	25	29	04	17	16	28	г. Калач на Дону	СМЭС	8	РП-2	МТЗ	10	Причина не определена

29	04	17	17	35	29	04	17	19	00	р.п. Линево	ЖМЭС		4	ПС "Линёво"	МТЗ		10	Повреждение КЛ-10 кВ оп.№4 - оп.№5
30	04	17	02	31	30	04	17	03	14	р.п. Ольховка	КМЭС		4	ПС "Ольховка"	МТЗ		10	Повреждение КЛ 10 кВ яч №1 ТП-199 - оп №51/10

ИТОГО: 21

МАЙ

07	05	17	13	22	07	05	17	13	55	г. Калач на Дону	СМЭС		18	ПС "Калач"	Ручное отк.		10	Повреждение разрядника на оп №69 Л-7 РП-2
13	05	17	01	30	13	05	17	01	30	г. Котово	КМЭС		6	ПС "Котово"	МТЗ		10	Повреждение КЛ 10 кВ "А" яч №6 ПС "Котово" - оп №1.
14	05	17	00	20	14	05	17	01	41	р.п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС		10	РП-1 Ахтуба	МТЗ		6	Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в яч.3 ТП-803.
21	05	17	05	03	21	05	17	06	30	г. Суровикино	СМЭС		3	РП-3	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.4 ТП-622 - яч.1 ТП-107
20	05	17	20	22	20	05	17	22	05	г. Палласовка	ЗавМЭС		17	РП-2	МТЗ		10	Пробой концевой муфты на оп.1
21	05	17	04	56	21	05	17	05	54	г. Фролово	ММЭС		66	ЦРП-1	МТЗ		6	Пробой КЛ-6 кВ яч №66 ЦРП-1-ТП-661
22	05	17	16	30	22	05	17	17	25	г. Петров Вал	КМЭС		8	ЦРП г. Петров-Вал	МТЗ		10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-818 - ТП-819.
24	05	17	10	00	24	05	17	10	44	г. Урюпинск	СевМЭС		112	РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-197 - ТП-143
27	05	17	12	03	27	05	17	13	30	р.п. Красный Яр	ЖМЭС		20	ПС "Красный Яр"	МТЗ		10	пробой 2-х изоляторов на ЛР КТП-266
29	05	17	04	06	29	05	17	04	53	г. Михайловка	ММЭС		12	РП-7	МТЗ		10	пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.6 ТП-151-оп.1
31	05	17	09	10	31	05	17	09	43	г. Котово	КМЭС		26	ПС "Котово"	МТЗ		10	Пробой изолятора ЛР ТП-219

ИТОГО:11

ИЮНЬ

05	06	17	08	53	05	06	17	08	54	г. Урюпинск	СевМЭС		1	п/ст "Урюпинская"	Ручное отк.		10	Пробой штыревого изолятора на оп. 43
11	06	17	01	28	11	06	17	11	15	р.п. Быково	ЗМЭС		8	ПС "Быково"	МТЗ		10	Перекрытие изоляции в ТП-700
11	06	17	17	30	11	06	17	18	59	р.п. Нижний Чир	СМЭС		3	ПС "Чирская"	МТЗ		10	Пробой КЛ-10 кВ ЛР 3-10 - ТП-74
15	06	17	17	10	15	06	17	17	40	г. Фролово	ММЭС	66		ЦРП-1	МТЗ		6	Пробой КЛ-6 кВ ТП-703 - ТП-704
21	06	17	06	50	21	06	17	07	15	г. Котово	КМЭС	11		РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-247-оп. 11-1/4
21	06	17	20	10	21	06	17	22	01	г. Котово	КМЭС	13		РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-223-оп. 12-4/3 и КЛ-10 кВ яч. 5 ТП-223 - яч. ТП-221
21	06	17	20	10	22	06	17	00	08	г. Котово	КМЭС	12		РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-223-оп. 12-4/3 и КЛ-10 кВ яч. 5 ТП-223 - яч. ТП-221
22	06	17	00	36	22	06	17	00	44	г. Камышин	КМЭС	414		РП-9	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 1 ТП-140 - яч.1 ТП-221
22	06	17	19	47	22	06	17	19	48	г. Краснослободск	ЗМЭС		6	ПС "Красная Слобода"	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 4 РП-1- оп. №11
23	06	17	13	55	23	06	17	15	00	г. Калач на Дону	СМЭС		2	РП-1	Ручное отк.		10	Повреждение КЛ-10 кВ яч. №2 РП-1 - ТП-971 сторонней организацией при производстве земляных работ
23	06	17	17	48	23	06	17	19	55	г. Дубовка	ПрМЭС		4	РП-1	Ручное отк.		10	Повреждение разрядника на ЛР КТП-16
25	06	17	04	13	25	06	17	05	33	г. Камышин	КМЭС		13	ПС "Городская"	МТЗ		10	Причина не определена
25	06	17	08	08	25	06	17	09	10	г. Михайловка	ММЭС		14	РП-7	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 1 РП-4 - оп. №1
28	06	17	06	00	28	06	17	07	05	г. Камышин	КМЭС		14	ПС "Центральная"	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.2 ТП-128 - яч.6 ТП-132
28	06	17	08	40	28	06	17	13	50	р.п. Городище	ПрМЭС		9	РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-12 - ТП-4
28	06	17	10	40	28	06	17	12	45	р.п. Городище	ПрМЭС		15	РП-1	Ручное отк.		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп. 15-5/1 - ТП-1273

ИТОГО: 16

ИТОГО ЗА II КВАРТАЛ: 48

III КВАРТАЛ

ИЮЛЬ

01	07	17	09	40	01	07	17	10	20	г. Фролово	ММЭС	13,5,11		ПС "Заречная"	МТЗ		10	Погашение 1 ш 10 к в ПС Заречная
01	07	17	13	20	01	07	17	14	05	г. Суровикино	СМЭС		6	ПС "Суровикино" 110кВ	МТЗ		10	Повреждение концевой муфты на опоре №6-4/1
02	07	17	14	10	02	07	17	14	40	р.п. Нижний Чир	СМЭС		3	ПС "Чирская"	МТЗ		10	Пробой КЛ-10 кВ оп.31а - ТП-84
04	07	17	15	30	04	07	17	16	20	г. Фролово	ММЭС		53	ЦРП-1	МТЗ		6	разрушение двух штыревых изоляторов на оп. №13.
12	07	17	10	03	12	07	17	11	18	г. Петров Вал	КМЭС		8	ЦРП-1	МТЗ		10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-820 - оп № 8-1/16
20	07	17	20	20	20	07	17	21	05	п. Ерзовка	ПрМЭС		5	ПС Ерзовка	МТЗ		10	Повреждение КМ в яч. 7 ТП-11.
20	07	17	07	50	20	07	17	09	55	с. Старая Полтавка	ЗавМЭС		5	ПС Старая Полтавка	МТЗ		10	Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП-250.
21	07	17	05	50	21	07	17	10	37	п. Эльтон	ЗМЭС		5	ПС "Эльтон"	Ручное отк.		10	Обрыв линейного провода оп №5-7/1 и повреждение изолятора на оп 5-3/12.
21	07	17	09	43	21	07	17	10	00	п. Ерзовская	ПрМЭС		44	ПС "Ерзовская"	Ручное отк.		10	Повреждение в абонентских сетях ТП-4А.
22	07	17	09	32	22	07	17	10	16	г. Фролово	ММЭС		9	РП-2	МТЗ		6	Повреждение КЛ-6кВ яч3 ТП-580 - яч. 3 ТП-700.Постороннее воздействие.
22	07	17	12	55	22	07	17	13	15	г. Фролово	ММЭС		53	ЦРП-1	МТЗ		6	Повреждение КЛ-6кВ яч3 ТП-809 - яч. 2 ТП-700.Постороннее воздействие.
22	07	17	15	01	22	07	17	15	28	г. Серафимович	ММЭС		8	ПС "Серафимович"	МО		10	Повреждение КМ опоре № 25.
25	07	17	00	20	25	07	17	00	50	г. Михайловка	ММЭС		27	ПС "Себряковская"	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 27 ПС "Себряковская" - яч. 8 РП-9
25	07	17	02	37	25	07	17	03	11	р.п. Средняя Ахтуба	ЗМЭС		6	РП-1	МТЗ		6	Повреждение в сетях ПО ЛЭС МРСК.
26	07	17	06	31	26	07	17	07	31	г. Камышин	КМЭС		204	РП-8	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.5 ТП-244 -яч.3 ТП-239
27	07	17	17	30	27	07	17	18	10	р.п. Светлый Яр	СМЭС		17	РП-1	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.3 ТП-492 - яч.8 ТП-5
28	07	17	12	50	28	07	17	14	17	г. Камышин	КМЭС		153	РП-4 Камышин	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 153 РП-4 - ТП-139
28	07	17	07	30	28	07	17	08	40	г. Котельниково	ПрМЭС		24	ПС Котельниково	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР-14 - КРН-3
29	07	17	16	10	29	07	17	16	20	г. Котельниково	ПрМЭС		10	ПС Котельниково	МТЗ		10	Повреждение проходных изоляторов на КРН-1. Дождь, гроза.
29	07	17	18	40	29	07	17	20	20	г. Быково	ЗМЭС		3	ПС Быково	МТЗ		10	Слетел провод с изолятора на оп №134

ИТОГО: 20

АВГУСТ

02	08	17	15	25	02	08	17	16	30	г. Камышин	КМЭС		152	РП-4 Камышин	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. 2 ТП-160 - яч.3 ТП-55
03	08	17	05	52	03	08	17	06	15	п. Горный Балыклей	ПрМЭС	КРН-2 Л-15		ПС "Балыклейская"	МТЗ		10	Причина не определена
05	08	17	12	55	05	08	17	13	25	г. Николаевск	ЗМЭС		17	ПС Николаевская	МТЗ		10	Повреждение КЛ-10кВ "А" яч.17 ПС "Николаевская" - опора №1.
08	08	17	16	40	08	08	17	18	18	г. Калач	СМЭС		14	ПС Калач	МТЗ		10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.14 ПС Калач- оп.№1

09	08	17	12	14	09	08	17	12	46	г. Михайловка	ММЭС	23	п/ст "Михайловская"	МТЗ	10	Разрушение опорных изоляторов ЛР23-15
12	08	17	01	55	12	08	17	02	07	г. Урюпинск	СевМЭС	509	РП-5 Урюпинск	МТЗ	10	Повреждение трансформатора ТП-127
12	08	17	11	47	12	08	17	13	26	г. Палласовка	ЗМЭС	11, 14	ПС "Палласовка"	Ручное отк.	10	Возгорание камыша в охранной зоне ВЛ.
14	08	17	04	00	14	08	17	04	18	г. Калач	СМЭС	4	РП-1	МТЗ	10	Причина не определена
14	08	17	13	40	14	08	17	14	47	г. Калач	СМЭС	6	РП-2	МТЗ	10	Причина не определена
18	08	17	11	00	18	08	17	12	30	р.п. Городище	ПрМЭС	58	ПС "Разгуляевская"	МТЗ	6	Повреждение изоляции КЛ-6кВ
19	08	17	15	02	19	08	17	16	22	п. Гумрак	ПрМЭС	32	ПС "Гумрак"	Ручное отк.	6	Тушение пожара
21	08	17	11	41	21	08	17	12	30	г. Котово	КМЭС	14	РП-1 Котово	МТЗ	10	Повреждение изолятора на оп №41
22	08	17	12	50	22	08	17	13	05	г. Суворикино	СМЭС	10	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.29- яч.2 ТП-798
23	08	17	11	45	23	08	17	12	20	г. Николаевск	ЗавМЭС	8	п/ст "Николаевская"- 110/35/10 кВ	МТЗ	10	Пробой КЛ-10 кВ ЛР-1 ТП-32 - ТП-32
23	08	17	13	10	23	08	17	13	50	р.п. Лог	ММЭС	3	п/ст "Лог"-110/35/6 кВ	МТЗ	10	Обрыв провода между опорами 45 и 46
23	08	17	13	35	23	08	17	15	10	п. Г. Балыклей	ПрМЭС	15	КРН-2 Г. Балыклей	МТЗ	10	Причина не определена

ИТОГО: 16

СЕНТЯБРЬ

02	09	17	09	46	02	09	17	16	13	г. Палласовка	ЗавМЭС	11	ПС "Палласовка"	МТО	10	Повреждение изоляторов на оп.17, 26
11	09	17	14	10	11	09	17	14	30	г. Михайловка	ММЭС	15	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.5 ТП-103-ТП-КНС-5
13	09	17	15	25	13	09	17	16	24	ст. Нижний Чир	СМЭС	4	ПС "Чирская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 ТП-84-оп. №4-2/1
14	09	17	11	50	14	09	17	13	00	п. Г. Балыклей	ПрМЭС	15	КРН-2 Г. Балыклей	МТО	10	Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ на оп. №1

ИТОГО: 4

ИТОГО ЗА III КВАРТАЛ: 40

КВАРТАЛ IV

ОКТАБРЬ

02	10	17	07	00	02	10	17	08	30	г. Котельниково	ПрМЭС	10	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП 902 - ТП 974 в целом месте.
03	10	17	11	35	03	10	17	11	55	г. Калач	СМЭС	6	РП-2	МТЗ	10	Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ
14	10	17	10	05	14	10	17	10	24	г. Ленинск	ЗМЭС	4	ПС "Ленинская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.9-2/1 - ТП 50
27	10	17	11	17	27	10	17	11	53	г. Михайловка	ММЭС	28	ПС "Михайловская"	МТЗ	10	Повреждение разрядников и проходных изоляторов на КРН-24
30	10	17	07	30	30	10	17	09	28	р.п. Чернышково	СМЭС	2	ПС "Чернышково"	МТЗ	10	Пробой КЛ-10 кВ оп.37-оп.38.
31	10	17	15	45	31	10	17	16	30	п. Средняя Ахтуба	ЗавМЭС	10	РП-1Ахтуба	МТО	6	Повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ №1 яч. 1 ТП-51- оп. №44.

ИТОГО: 6

НОЯБРЬ

09	11	17	18	58	09	11	17	23	20	г. Палласовка	ЗавМЭС	36	ПС "Палласовка"	МТЗ	10	Пробой КЛ-10 кВ яч №36 ПС Палласовская- оп №1
13	11	17	07	48	13	11	17	11	48	г. Камышин	КМЭС	15	ПС "Северная"	МТЗ	10	Повреждение ЛР 15-4 на опоре №13.
22	11	17	03	15	22	11	17	04	05	г. Камышин	КМЭС	21	ПС "Городская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП142-ЛР21-6
23	11	17	13	15	23	11	17	14	10	р.п. Иловля	ММЭС	22	ПС "Иловля"	МТЗ	10	Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ
02	12	17	03	45	02	12	17	06	25	г. Камышин	КМЭС	10	ПС "Центральная"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч. №10 ПС "Центральная" - ТП-172

ИТОГО: 5

ДЕКАБРЬ

02	12	17	03	45	02	12	17	06	25	г. Камышин	КМЭС	10	ПС "Центральная"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч. №10 ПС "Центральная" - ТП-172
02	12	17	19	30	02	12	17	21	48	р.п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТЗ	10	Пробой разрядников на ТП-40
03	12	17	18	30	03	12	17	19	17	р.п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТЗ	10	Повреждение силового трансформатора КТП-32
17	12	17	8	0	17	12	17	9	20	г. Котельниково	ПрМЭС	10	ПС "Котельниково"	МТО	10	Разрушение штыревых изоляторов ВЛ-10кВ
15	12	17	8	5	15	12	17	8	35	п. Разгуляевка	ПрМЭС	5	ПС "Разгуляевская"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.5 ПС Разгуляевская - оп.1
19	12	17	13	30	19	12	17	13	50	ст. Преображенская	СевМЭС	5	ПС "Кивидзе"	МТЗ	10	Повреждение изолятора на оп. №75 и оп. №76
19	12	17	16	2	19	12	17	17	28	г. Новоаннинский	СевМЭС	17	ПС "Новоаннинская"	МТЗ	10	Повреждение изолятора на оп. №9
21	12	17	17	53	20	12	17	20	58	г. Котельниково	ПрМЭС	24	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Разрушение штыревых изоляторов ВЛ-10кВ
21	12	17	15	24	21	12	17	16	16	г. Калач	СМЭС	6	РП-2	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП 920 - ТП 1013.
25	12	17	01	10	25	12	17	01	33	г. Калач на Дону	СМЭС	12	РП-1	МТО	10	Пробой проходных изоляторов в ТП-945

ИТОГО: 11

ИТОГО ЗА IV КВАРТАЛ: 22

ИТОГО ЗА ГОД: 136