

Заказчик АО ВОЭ
Название объекта ПС 110/10кВ "Лесная"
Дата заполнения 18.04.2024

Базовая комплектация Ретрофит комплекта (Для другой комплектации необходимо заполнить новый опросный лист?)

1. Тип выключателя: **ВВУ-СЭЦ-ПЗ**

Номинальное напряжение, кВ: **10**

Номинальный ток отключения, кА:

20 кА
25 кА
31.5 кА
40 кА
50 кА

1 000 А
1 250 А
1 600 А
1 600 А
2 000 А

Номинальный ток, А:

1 600 А
2 000 А
2 500 А

2 500 А
2 500 А
3 150 А

3 150 А
3 150 А
4 000 А

Тип привода:

Пружинно-моторный
Электро-магнитный

2. Количество выключателей (ЗАПОЛНИТЬ): 2

3. Исполнение выключателя:

Выкатное

С комплектом адаптации

Стационарный

Тип ячейки K-59

Тип ячейки _____

Тип ячейки _____

Ном ток (А) заменяемого выкл. 1000

Ном ток (А) заменяемого выкл. _____

Ном ток (А) заменяемого выкл. _____

Тип втычных контактов главных цепей

"Тюльпан" D=24мм D=36мм
"Ламель" 630 А 1 000 А
1 600 А

Тип втычных контактов главных цепей

"Тюльпан" D=24мм D=36мм
"Ламель" 630 А 1 000 А
1 600 А

Тип втычных контактов главных цепей

"Тюльпан" D=24мм D=36мм
"Ламель" 630 А 1 000 А
1 600 А

4. Напряжение питания привода выключателя (ВЫБРАТЬ):

	переменный ток		постоянный ток	
	~230 В	~120 В	-220 В	-110 В
ШП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ШУ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Электромагниты встроенных расцепителей: (ВЫБРАТЬ)

Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей. ВЫБРАТЬ!

Токовые электромагниты (YAA)		Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV)			
3 А	5 А	-220 В	-110 В	~230 В	~120 В
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Типы разъемов жгутов вторичных цепей (ВЫБРАТЬ из выделенного):

1 жгут с 2РТТ60КП45 1 жгут с HAN 42 (фирмы "Хартинг")
2 жгута с 2РТ48П20ЭГ1-А 2 жгута с HAN 24 (фирмы "Хартинг")
Жгут с разъемом L=1.5 м-в гофре с клемным рядом

7. Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА): ВЫБРАТЬ

Да Нет

8. Дополнительные услуги (не включены в стоимость комплекта):

Выезд конструктора на объект Монтаж нового комплекта
Демонтаж старого оборудования Пуско-наладочные работы

9. Дополнительные требования: _____

10. Контактные данные отв. лица (ФИО, конт тел, e-mail)
Джуматов А.А. 8-937-536-55-07 a.djumatov@zavmes.voel.ru

