

Сведения о размере фактических потерь, оплачиваемыми АО "Волгоградоблэлектро" при осуществлении расчетов за электрическую энергию в 2020 г. по уровням напряжения:

Фактические потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"		В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
Всего, в т.ч.:		191,882	13,569%
	ВН (110 кВ и выше)	0,588	0,042%
	СН-1 (35 кВ)	0,000	0
	СН-2 (6-10 кВ)	93,098	6,583%
	НН (0,4 кВ и ниже)	98,196	6,944%

