

ООО "АВЕРС" п. Ерзовка

Опросный лист на ПКУ/ТЕР

Дата заполнения:

Сведения о заказчике

Название фирмы:

АО "Волгоградоблэлектро", филиал Пригородные МЭС

Адрес:

р.п. Городище, 403001, ул. 8-го Гвардейского Танкового корпуса, 225

Веб - сайт:

Сфера деятельности:

Контактная информация

Должность:

Директор ф. Пригородные МЭС

ФИО:

Ченин С.А.

Телефон:

Эл. Почта:

Пункт коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ) ☐

Количество: 1

Пункт учёта и секционирования (ПУС) ☐

Номинальное напряжение сети

6 кВ ☐ 6,3 кВ ☐ 6,6 кВ ☐ 6,9 кВ ☐ 10 кВ ☒ 10,5 кВ ☐ 11 кВ ☐

Схема подключения высоковольтного модуля

2ТТ/1ТН ☐ 2ТТ/2ТН ☐ 2ТТ/3ТН ☒ 3ТТ/3ТН ☐

Номинал трансформаторов тока

5 ☐ 15 ☐ 30 ☐ 50 ☒ 80 ☐ 150 ☐ 300 ☐

10 ☐ 20 ☐ 40 ☐ 75 ☐ 100 ☐ 200 ☐ 400 ☐

Класс точности трансформаторов тока

0,5 ☐ 0,5S ☒ 0,2S ☐

Тип счётчика

СЭТ-4ТМ.03М.01 ☐

Меркурий 230ART 00 PQRSIDN ☐

Другой:

ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1Р ШЗ1

Дистанционная передача данных

Не требуется ☐

Требуется ☒

Количество GSM - модемов:

Монтажный комплект установки ОПН

Не требуется ☐

Требуется ☒

Включить в комплект поставки ОПН ☒

Доставка

Поставщика ☒

Самовывоз ☐

Дополнительные требования

Питание GSM модема от ТН через трансформатор 100/220В

-модем для передачи данных 4G/GPRS-модем iRZ ATM41.A

-антенна для модема Антей 906 13,5dB SMA

-блок питания для модема iRZ 12В/1000mA открытый конец

359-05-22-ЭС.ОЛ

«Стр-во ПКУЭ на отп. Л-17 РП-1 оп. № 17-25, до гр ЭСХ (ВЛИ-10кВ) р.п. Ерзовка, ул. Индустриальная, 3 (34:03:140101:999)»

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Громов		<i>Громов</i>	10.22
Проверил		Зубович		<i>Зубович</i>	10.22
Разработал		Громов		<i>Громов</i>	10.22
Н.контр		Сутулов		<i>Сутулов</i>	10.22

Электроснабжение

Опросный лист ПКУ-10 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р		



АО "ВОЭ"
г. Волгоград

Формат А4