Утверждаю
Главный инженер
С.В. Зубенко

Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ОАО"Волгоградоблэлектро" на 31.03.2015 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам			Допустимая мощность при режиме n-1(в гр. 3 исключается наибольшая мощность трансформатора, оставшаяся умножается на 1,05, для 1 тр-рной ПС =0),	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактический резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		∑Sуст	Т-1	Т-2						
		МВА			Sдоп, МВА	Sмакс, МВА	Р, МВт	Sрез, МВА	Ррез, МВт	
1	2	3			4	5	6	7		8
1	ПС 110/6 кВ Гидролизная	50	25	25	26,25	17,600	3,66	4,67	4,30	Открыт
2	ПС 35/10 кВ Центральная	20	10	10	10,5	8,500	0,15	1,84	1,69	Открыт
3	ПС 110/10 кВ Лесная	12,6	6,3	6,3	6,615	3,200	5,30	-2,35	-2,16	Закрыт

Начальник ПТС Л.В. Сутулов

Размещено на сайте ОАО „ВОЭ" 01.04.2015 : адрес: vol.ru/?=info&menu=39&section=