

Сведения о потерях электроэнергии в сетях АО "Волгоградоблэлектро" по уровням напряжения, используемого для целей ценообразования в 2020 г.

Нормативные потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"		В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
Всего, в т.ч.:		191,882	13,569
	ВН (110 кВ и выше)	0,588	0,042
	СН-1 (35 кВ)	0	0
	СН-2 (6-10 кВ)	93,098	6,583
	НН (0,4 кВ и ниже)	98,196	6,944

--	--	--