

Сводные данные об аварийных отключениях в 2015г.

№	ДД	ММ	ГГ	Час	Мин	ДД	ММ	ГГ	Час	Мин	Район, город, поселение	МЭС (РЭС)	№ линии	Наименование ЦП или оборудования	Работа РЗА	Рабочее напряжение, кВ	Причина, характер повреждения	
I КВАРТАЛ																		
ЯНВАРЬ																		
1	04	01	15	06	30	04	01	15	07	55	г. Дубовка	ПрМЭС	4	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции концевой муфты яч №.1 ввод в ТП-67	
2	11	01	15	02	38	11	01	15	04	28	г. Михайловка	ММЭС	28	ПС "Михайловская"	МТЗ/МТО	10	Перекрытие шин 10 кВ КРН-2	
3	11	01	15	18	00	11	01	15	19	20	г. Михайловка	ММЭС	28	ПС "Михайловская"	МТЗ/МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ввод в ТП-6	
4	11	01	15	18	40	11	01	15	21	00	г. Палласовка	ЗавМЭС	7	РП-1	МТЗ	10	Пробой разрядников на ЛР7-2	
5	14	01	15	02	10	14	01	15	03	20	г. Жирновск	ЖМЭС	13	ПС "Жирновская"	МТЗ	6	Пробой опорного изолятора в ТП-54	
6	14	01	15	02	51	14	01	15	04	38	г. Камышин	КМЭС	153	РП-1	МТО	10	Перекрытие с.ш. 10 кВ в ТП-133	
7	14	01	15	02	51	14	01	15	04	53	г. Камышин	КМЭС	КРН-2	РП-7	МТО	10	Перекрытие с.ш. 10 кВ в ТП-133	
8	16	01	15	20	55	16	01	15	22	22	г. Камышин	КМЭС	КРН-2	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-57 - ТП-262	
9	17	01	15	13	45	17	01	15	15	15	г. Камышин	КМЭС	1	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-128 - ТП-182	
ИТОГО: 9																		
ФЕВРАЛЬ																		
1	01	02	15	07	15	01	02	15	08	14	Городище	ПрМЭС	11	ПС "Городище"	МТЗ	10	Отгорел нож на ЛР ТП-15, пробой разрядников и изоляторов, падение провода 10 кВ на траверсу	
3	02	02	15	08	05	02	02	15	12	00	р.п. Красный Яр	ЖМЭС	20	ПС "Красный Яр"	МТЗ/МТО	10	Падение дерева на провода 10 кВ, слёт изоляторов	
4	06	02	15	23	20	06	02	15	00	29	г. Урюпинск	СевМЭС	17	ПС "Урюпинская"	Ручное	10	Разрушение опорного изолятора ВЛ-10кВ на оп. №20.	
5	11	02	15	16	18	11	02	15	17	26	г. Ленинск	ЗМЭС	7	ПС "Юбилейная"-110/10 кВ	МТЗ/МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ввод в ТП-302	
6	21	02	15	01	15	21	02	15	02	40	г. Дубовка	ПрМЭС	15	РП-1 Дубовка	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ (ввод в ТП-80)	
7	23	02	15	08	10	23	02	15	09	40	г. Котельниково	ПрМЭС	11	ПС "Заводская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ЛР-10 - оп.133	
ИТОГО: 6																		
МАРТ																		
1	10	03	15	22	30	10	03	15	23	10	г. Михайловка	ММЭС	2	ПС "Пищевая"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ввод в ТП-54	
2	23	03	15	14	40	23	03	15	16	15	г. Новоаннинский	СевМЭС	21	ПС "Новоаннинская"	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10кВ . Оп.№24 - оп.№15	
3	24	03	15	13	45	24	11	15	15	35	г. Дубовка	ПрМЭС	27	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Повреждение разрядника КРН-3	
4	28	03	15	11	43	28	03	15	14	25	г. Калач на Дону	СМЭС	20	п/ст "Калач"-110/35/10 кВ	МТО	10	Падение дерева между опорами №№6 и 7.	
5	28	03	15	23	30	29	03	15	10	30	г. Суrowsикино	СМЭС	9	КРН-1 Суrowsикино	МТЗ	10	Перекрытие ЛР ТП-260 птицей, неисправность КРН-1, провис проводов возле ТП-966.	
6	29	03	15	11	00	29	03	15	13	25	г. Дубовка	ПрМЭС	5	п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ	МТЗ	10	Пробой проходных изоляторов в ТП-42	
7	30	03	15	11	05	30	03	15	14	00	г. Палласовка	ЗМЭС	22	ПС "Палласовка"	МТЗ	10	Схлест проводов ВЛ 10 кВ	
8	31	03	15	13	30	31	03	15	14	50	г. Камышин	КМЭС	8д	Кам. ТЭЦ	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-57-ТП-132	
ИТОГО: 8																		
ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 23																		
II КВАРТАЛ																		
АПРЕЛЬ																		
1	03	04	15	15	40	03	04	15	16	48	п. Горный Балыклей	ПрМЭС	15	ПС "Балыклейская"	МТЗ	10	Пробой опорного изолятора ВЛ-10кВ оп. №158.	
2	11	04	15	09	00	11	04	15	10	45	г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ №1 оп. 5-7/13-яч.3 ТП-226	
3	16	04	15	03	45	16	04	15	06	35	п. Чернышки	СМЭС	26	ПС "Чернышково"	МТЗ	10	Повреждение проходных изоляторов в ТП-504	
4	18	04	15	20	40	18	04	15	21	55	г. Палласовка	ЗМЭС	14	РП-1 Палласовка	МТЗ	10	Пробой разрядника 10кВ КРН-3	
5	20	04	15	02	20	20	04	15	03	15	г. Дубовка	ПрМЭС	7	РП-1 Дубовка	МТО	10	Разрушение РВО на опоре №7-8/1, оборудование радицентра.	
6	21	04	15	01	40	21	04	15	05	40	г. Камышин	КМЭС	417	РП-9	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ 10 кВ оп №18 - ТП-70	
7	26	04	15	05	10	26	04	15	06	15	г. Камышин	КМЭС	163	РП-4	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП-194 - ТП-258	
8	30	04	15	11	47	30	04	15	12	25	Иловля	ММЭС	3	ПС "Иловля"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ 10 кВ ввод в ТП-797	
ИТОГО: 8																		
МАЙ																		
1	05	05	15	09	35	05	05	15	10	40	г. Михайловка	ММЭС	28	ПС "Михайловская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.28-17/5-ТП-130	
2	12	05	15	16	25	12	05	15	19	57	Панфилово	СевМЭС	8	ПС "Панфилово"	МТЗ	10	Пробой изоляции концевой муфты на оп №1	
3	19	05	15	09	15	19	05	15	11	10	г. Дубовка	ПрМЭС	КРН-3 Л-27	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Схлест проводов на отпайке к ТП-38	
4	21	05	15	05	03	21	05	15	06	10	Чернышково	СМЭС	11	ПС "Чернышково"	Ручное	10	Разрушение подвешенного изолятора на оп №46	
5	27	05	15	17	14	27	05	15	18	55	Быково	ЗМЭС	3	ПС "Быково"	МТЗ	10	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ	
6	29	05	15	11	45	29	05	15	13	28	Красный Яр	ЖМЭС	20	ПС "Красный Яр"	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10кВ . Оп.№49 - оп.№50	
7	31	05	15	18	42	31	05	15	22	40	г. Михайловка	ММЭС	5	ПС "Себряковская"	МТЗ	10	Пробой изоляции концевой муфты на оп №1	
ИТОГО: 7																		
ИЮНЬ																		
1	06	06	15	17	00	06	06	15	22	20	г. Камышин	КМЭС	КРН-2 Л-251	РП-7	МТЗ	10	Автотранспортом сбита оп №12	

2	08	06	15	17	05	08	06	15	18	50	г. Камышин	КМЭС	Л-18	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП 10 - ТП 168
3	09	06	15	10	00	09	06	15	11	20	г. Урюпинск	СевМЭС	Л-709	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции концевой муфты на оп №1
4	15	06	15	15	20	15	06	15	16	15	р.п. Светлый Яр	СМЭС	Л-17	РП-1	МТЗ	10	Пробой КЛ-10 кВ яч.17 РП-1 - оп.1
5	20	06	15	22	50	21	06	15	02	35	п.г. Новониколаевский	СевМЭС	13	ПС "Заводская"-110/10 кВ	МТЗ	10	Скелсты, обрывы проводов ВЛ-10кВ
6	24	06	15	15	40	24	06	15	16	30	Красная Слобода	ЗавМЭС	6	ПС "Лесная"-110/10 кВ	МТЗ	10	Пробой проходного изолятора в ТП-463 (ИП Фролов)
7	25	06	15	15	05	25	06	15	17	40	г. Дубовка	ПрМЭС	КРН-3 Л-27	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ 10 кВ ввод в ТП-63
8	25	06	15	20	20	25	06	15	22	15	г. Урюпинск	СевМЭС	115	РП-1	МТЗ	10	Падение дерева на провода ВЛ 10 кВ
9	26	06	15	13	50	26	06	15	15	20	Разгуляевка	ПрМЭС	КРН 58-1 Л-58	ПС "Разгуляевская"	МТЗ	6	Пробой КЛ-6 кВ яч.1 ТП-2207 - яч.5 ТП-1300.
10	26	06	15	17	04	26	06	15	20	01	г. Котельниково	ПрМЭС	11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Обрыв провода между оп.66 и оп. 67.
11	27	06	15	16	10	27	06	15	19	00	г. Фролово	ММЭС	106	ПС "Заводская"	МТЗ	6	Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ на трансформаторе в ТП-122.
ИТОГО: 11																	
ИТОГО ЗА II КВАРТАЛ: 26																	
III КВАРТАЛ																	
ИЮЛЬ																	
1	03	07	15	13	45	03	07	15	15	40	Ольховка	КМЭС	4	ПС "Ольховка"	МТЗ	10	Срыв изолятора на оп №51/2
2	05	07	15	07	00	05	07	15	08	10	р.п. Светлый Яр	СМЭС	15	РП-1 Светлый Яр	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.4 ТП-2 - яч.7 ТП-5
3	05	07	15	11	30	05	07	15	12	30	г. Суровикино	СМЭС	30	РП-1 Суровикино	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-42 - ТП-41
4	05	07	15	11	30	05	07	15	14	00	г. Суровикино	СМЭС	25	ПС "Суровикино" 110	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-42 - ТП-42
5	05	07	15	16	30	05	07	15	17	53	г. Котельниково	ПрМЭС	11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-22 - оп. 11-11/3
6	07	07	15	03	32	07	07	15	05	00	р.п. Городище	ПрМЭС	15	РП-1	МТЗ	10	Падение провода в пролёте опор № 10-12
7	15	07	15	16	45	16	07	15	02	05	г. Ленинск	ЗавМЭС	Л-4	ПС "Пойменная"	Ручное	10	Пробой изолятора на оп. 4-5/4
8	16	07	15	10	17	16	07	15	11	25	г. Котельниково	ПрМЭС	Л-11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Сбита опора ВЛ-10кВ №65 а/м.
9	17	07	15	14	00	17	07	15	15	10	р.п. Даниловка	КМЭС	Л-16	ПС "Даниловская"	МТЗ	10	Повреждение проходных изоляторов в ТП-101.
10	30	07	15	06	05	30	07	15	08	00	г. Камышин	КМЭС	Л-1	РП-1 Камышин	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-168-ТП-8
ИТОГО: 10																	
АВГУСТ																	
1	01	08	15	00	50	01	08	15	03	40	г. Суровикино	СМЭС	Л-9	ПС "Суровикино"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ оп.2 - яч.9 ПС «Суровикино».
2	01	08	15	16	00	01	08	15	17	40	г. Суровикино	СМЭС	Л-10	РП-3	МТО	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч.2 ТП-798 - оп.29 при возгорании травы в охранной зоне.
3	07	08	15	19	20	07	08	15	20	35	р.п. Светлый Яр	СМЭС	Л-14	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.14 РП-1 - опора №1
4	12	08	15	12	25	12	08	15	13	53	г. Камышин	КМЭС	Л-8	Кам. ТЭЦ	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.8 Кам. ТЭЦ - ТП-271
5	30	08	15	05	05	30	08	15	06	52	г. Котово	КМЭС	Л-11	РП-1	МТЗ	10	Пробой изолятора на оп №11-4/15
6	30	08	15	05	28	30	08	15	07	28	г. Михайловка	ММЭС	Л-28	ПС "Михайловская"	МТЗ	10	Пробой опорного изолятора ЛР ТП-123 (абонентские сети).
ИТОГО: 6																	
СЕНТЯБРЬ																	
1	02	09	15	12	37	02	09	15	14	30	г. Котельниково	ПрМЭС	Л-24	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Перекрытие проходных изоляторов в ТП-32
2	14	09	15	14	15	14	09	15	15	44	г. Фролово	ММЭС	Л-15	ПС "Заречная"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6кВ оп.19 ВЛ-6кВ Л-15 ПС "Заречная" -яч.2 ТП-4
ИТОГО: 2																	
ИТОГО ЗА III КВАРТАЛ: 18																	
КВАРТАЛ IV																	
ОКТЯБРЬ																	
1	02	10	15	10	40	02	10	15	12	32	п. Иловля	ММЭС	Л-22	ПС "Иловля"	МТЗ	10	Повреждение изолятора на оп № 62
2	08	10	15	07	20	08	10	15	08	20	г. Фролово	ММЭС	115	ПС "Заводская"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ ввод в ТП-595
3	25	10	15	02	10	25	10	15	03	20	г. Суровикино	СМЭС	Л-25	ПС "Суровикино"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП -41 - ТП-42
4	29	10	15	11	11	29	10	15	13	20	р.п. Городище	ПрМЭС	Л-15	РП-1	МТЗ	10	Пробой изолятора проходного РУ-10кВ ТП-8
ИТОГО: 4																	
НОЯБРЬ																	
1	15	11	15	07	50	15	11	15	08	57	р.п. Иловля	ММЭС	Л-20	ПС "Иловля"	МТЗ	10	Пробой изоляции в ТП-753.
2	15	11	15	12	10	15	11	15	17	53	г. Дубовка	ПрМЭС	Л-27	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Повреждение опорного изолятора на вводе в ТП-24.
3	24	11	15	20	02	24	11	15	22	25	р.п. Городище	ПрМЭС	Л-31	ПС "Городище"-110/10 кВ	Ручное	10	Повреждение разрядника на оп. №31-5/2.
4	25	11	15	09	15	25	11	15	10	20	г. Камышин	КМЭС	Л-15	ПС "Крановая"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ЯЧ.251 РП-7 - КРН-2
5	27	11	15	00	30	27	11	15	03	00	г. Камышин	КМЭС	Л-152	РП-4	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.152 РП-4 ТП-54
ИТОГО: 5																	
ДЕКАБРЬ																	
1	07	12	15	22	55	08	12	15	00	40	г. Котово	КМЭС	Л-21	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ "К-2" яч.21 РП-1 -опора №1
2	14	12	15	20	25	14	12	15	21	47	г. Котельниково	ПрМЭС	Л-24	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Повреждение ПК на Т-1 в ТП 49 Л-24 ПС "Котельниково".
3	19	12	15	21	30	19	12	15	23	10	п. Эльтон	ЗавМЭС	Л-5	ПС "Эльтон"	МТЗ	10	Пробой проходного изолятора в КТП-2
4	26	12	15	03	50	26	12	15	06	14	г. Камышин	КМЭС	Л-207	РП-8	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП213 - ТП239
ИТОГО: 4																	
ИТОГО ЗА IV КВАРТАЛ: 13																	
ИТОГО ЗА ГОД: 80																	

Начальник ЦДС

А.В. Скубаков