

Сводные данные об аварийных отключениях в 2014г.

№	дд	мм	гг	час	мин	дд	мм	гг	час	мин	Район, город, поселение	МЭС (РЭС)	№ линии	Наименование ЦП или оборудования	Работа РЗА	Рабочее напряжение, кВ	Причина, характер повреждения	
I КВАРТАЛ																		
ЯНВАРЬ																		
1	08	01	14	16	08	08	01	14	16	58	р.п. Городище	ПрМЭС	22	ПС "Городище"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ЛР ТП-687	
2	08	01	14	23	37	09	01	14	00	40	г. Палласовка	ЗМЭС	21	ПС "Палласовка"	МТЗ	10	Слетел опорный изолятор на оп.21-4/2	
3	08	01	14	03	00	08	01	14	04	15	г. Сувоикино	СМЭС	3	РП-3	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП615-ТП683	
4	10	01	14	22	18	10	01	14	23	25	г. Камышин	КМЭС	24	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП217-ТП238	
5	11	01	14	06	30	11	01	14	11	45	п. Красный Яр	ЖМЭС	20	ПС "Красный Яр"	МТЗ	10	Пробой изоляции проходного изолятора РУ-10кВ ТП-292	
6	11	01	14	08	55	11	01	14	10	12	г. Котово	КМЭС	5	РП-1	МТЗ	10	Перекрытие ВЛ-10 кВ на отпайке к ТП-204	
7	16	01	14	20	30	16	01	14	21	20	г. Камышин	КМЭС	7	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП19-ТП182	
8	18	01	14	18	28	18	01	14	20	47	Гумрак	ПрМЭС	12	ПС "Металлоконструкция"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч. №12 -ТП-3239	
ИТОГО: 8																		
ФЕВРАЛЬ																		
1	10	02	14	10	50	10	02	14	11	50	р.п. Октябрьский	ПрМЭС	9	ПС "Октябрьская"	МТЗ/МТО	10	Пробой изолятора на оп. 2/5	
2	20	02	14	16	20	20	02	14	17	23	г. Камышин	КМЭС	8	РП-1	МТО	10	Повреждение сторонней организацией КЛ-10 кВ яч.8 РП-1 - ТП-164 при производстве земляных работ	
3	20	02	14	16	20	20	02	14	16	40	г. Камышин	КМЭС	1с.ш.	РП-1	ДЗТ	10	Пробой проходного изолятора ввод 10 кВ яч.10 РП-1	
ИТОГО: 3																		
МАРТ																		
1	04	03	14	13	30	04	03	14	14	25	г.Камышин	КМЭС	21	ПС "Городская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.7 ТП 212 - опора №2	
2	16	03	14	06	45	16	03	14	07	50	г.Петров Вал	КМЭС	8	ЦРП	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП 816 - ТП 817	
3	16	03	14	20	10	16	03	14	21	45	г.Быково	ЗМЭС	2	ПС "Быково"	МТЗ	10	Сильный ветер.Падение ветки дерева на шлейфа ввода ТП 320	
4	18	03	14	18	00	18	03	14	18	40	г. Сувоикино	СМЭС	6	ПС "Сувоикино"	Ручное	10	Повреждение опорного изолятора ЛР-552	
5	23	03	14	12	45	23	03	14	13	55	г Николаевск	ЗМЭС	22	ПС "Николаевская"	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ на оп. №22-3/6 ввод в ТП-87.Повреждение в абонентских сетях	
6	23	03	14	20	20	23	03	14	21	53	Калач на Дону	СМЭС	14	ПС "Калач"	МТЗ	10	Повреждение в абонентской ТП-949	
7	28	03	14	03	05	28	03	14	03	50	г.Михайловка	ММЭС	2	ПС "Пищевая"	МТЗ	10	Возгорание в абонентской ТП 187	
8	28	03	14	03	15	28	03	14	03	50	г.Михайловка	ММЭС	27	ПС "Пищевая"	МТЗ	10	Повреждение в абонентской ТП 191	
9	29	03	14	04	30	29	03	14	07	37	Горный Балыклей	ПрМЭС	КРН-2 Л-15	ПС "Балыклейская"	МТЗ	10	повреждение разрядника на ТП-177. Повр. в абон. ТП-156	
10	29	03	14	08	15	29	03	14	10	50	г. Дубовка	ПрМЭС	КРН-5 Л-11	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	отгорел шлейф на отпайке к ТП-8.	
11	29	03	14	14	35	29	03	14	16	10	р.п. Лог	ММЭС	Л-17	ПС "Лог"	МТЗ	6	отгорел шлейф на ЛР к ТП 740. Перегорел ПК-6 кВ	
12	30	03	14	01	30	30	03	14	11	30	Горный Балыклей	ПрМЭС	КРН-2 Л-15	ПС "Балыклейская"	МТЗ	10	Обрыв вазки провода на оп.190.	
ИТОГО: 12																		
ИТОГО ЗА I КВАРТАЛ: 23																		
II КВАРТАЛ																		
АПРЕЛЬ																		
1	01	04	14	15	12	01	04	14	17	37	р.п.Чернышково	СМЭС	Л-11	ПС "Чернышково"	МТЗ	10	Повреждение изолятора на опоре №47	
2	01	04	14	15	30	01	04	14	16	15	г.Камышин	КМЭС	Л-15	ПС "Северная"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ввод к ТП 196	
3	24	04	14	17	17	24	04	14	19	54	р.п. Быково	ЗМЭС	Л-3	ПС "Быково"	МТЗ	10	Падние дерева на ввод 10 кВ ТП-943	
4	27	04	14	07	55	27	04	14	15	04	г. Котово	КМЭС	Л-14	РП-1	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-237-ТП-239	
ИТОГО: 4																		
МАЙ																		

1	01	05	14	22	25	01	05	14	23	12	Гумрак	ПрМЭС	Л-39	ПС"Гумрак"	Ручное	6	Пробой изолятора на оп. №84
2	02	05	14	10	20	02	05	14	12	35	Урюпинск	СевМЭС	Л-1	ПС"Урюпинская"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп №51-ТП-2
3	09	05	14	04	20	09	05	14	05	17	Калач на Дону	СМЭС	Л-18	ПС "Калач"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-902-ТП-974
4	12	05	14	09	30	12	05	14	11	05	г. Урюпинск	СевМЭС	Л-718	РП-1	МТЗ/МТО	10	Пробой изоляторов на оп.№8 и оп.№92
5	18	05	14	19	35	18	05	14	22	50	р.п. Ср. Ахтуба	ЗМЭС	Л-10	РП-1	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6кВ яч.10 РП-1 - ТП-802
6	27	05	14	22	21	28	05	14	00	55	г. Николаевск	ЗМЭС	Л-17	ПС " Николаевская"	МТЗ	10	Повреждение проходного изолятора 10 кВ КТП-28
7	28	05	14	19	20	28	05	14	20	20	г.Михайловка	ММЭС	Л-16	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-56-ТП-111

ИТОГО: 7

ИЮНЬ

1	01	06	14	12	10	01	06	14	14	42	р.п Городище	ПрМЭС	Л-15	РП-1	МТЗ	10	Обрыв провода между оп.49 и оп.50
2	03	06	14	13	30	03	06	14	14	40	г. Суровикино	СМЭС	Л-10	РП-3	МТЗ	10	Нарушение крепления изолятора ВЛ-10 кВ на отп. К ТП-991
3	07	06	14	00	30	07	06	14	04	20	г. Калач на Дону	СМЭС	Л-18	ПС "Калач"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-927-ТП-972
4	07	06	14	04	40	07	06	14	05	45	г. Калач на Дону	СМЭС	Л-5	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-927-ТП-972
5	11	06	14	14	25	11	06	14	17	00	р.п. Городище	ПрмМЭС	Л-11	ПС Городище	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-15 - ТП-9
6	11	06	14	14	25	11	06	14	17	00	р.п. Городище	ПрмМЭС	Л-31	ПС Городище	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-15 - ТП-9
7	12	06	14	06	00	12	06	14	07	10	г. Суровикино	СМЭС	Л-34	РП-1	МТЗ	10	Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ отпайка к ТП-519
8	12	06	14	13	00	12	06	14	14	22	г. Калач на Дону	СМЭС	Л-14	ПС "Калач"	МТЗ	10	Пробой проходного изолятора ввод 10 кВ ТП-950
9	14	06	14	06	32	14	06	14	09	30	с. Иловатка	ЗМЭС	Л-5	ПС "Иловатка"	МТЗ	10	Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ЛР ТП-4
10	19	06	14	04	20	19	06	14	05	28	р.п. Городище	ПрМЭС	Л-15	РП-1	МТО	10	Повреждение в абонентских сетях
11	20	06	14	19	10	20	06	14	20	17	Котельниково	ПрМЭС	Л-11	ПС"Заводская"	МТЗ	10	Падение дерева на провода при неблагоприятных метеоусловиях
12	24	06	14	10	58	24	06	14	11	35	г.Котово	КМЭС	Л-12	РП-1	МТО	10	Порыв КЛ-10 кВ ТП-223-ТП-226 персоналом тепловых сетей при производстве земляных работ

ИТОГО: 12

ИТОГО ЗА II КВАРТАЛ: 23

III КВАРТАЛ

ИЮЛЬ

1	05	07	14	00	05	05	07	14	01	10	г. Михайловка	ММЭС	Л-27	ПС "Пищевая"	МТЗ	10	Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ яч №5 ТП-137
2	16	07	14	19	03	16	07	14	19	53	Эльтон	ЗМЭС	Л-5	ПС "Эльон"	МТЗ	10	Перекрытие стаей птиц на ВЛ-10 кВ
3	17	07	14	18	05	17	07	14	20	10	г. Котово	КМЭС	Л-21	РП-1	МТЗ	10	Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ "А" яч №21 РП-1
4	20	07	14	11	23	20	07	14	13	05	р.п. Городище	ПрМЭС	КРН-58 Л-58	ПС"Разгуляевская"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6 кВ при производстве земляных работ
5	20	07	14	15	30	20	07	14	16	20	Иловля	ММЭС	Л-5	ПС"Иловля"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-811 - ТП-3581
6	22	07	14	22	03	22	07	14	23	46	г. Котельниково	Приг.МЭС	Л-11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-68-ТП-72
7	24	07	14	18	10	24	07	14	19	40	Новоаннинск	СевМЭС	КРН-7 Л-7	ПС"Новоаннинская"	МТЗ	10	Повреждение ЛР 7-8
8	25	07	14	10	24	25	07	14	13	07	г.Камышин	КМЭС	Л-163	РП-4	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.6 ТП-194 - ТП-258
9	29	07	14	18	00	29	07	14	19	00	г. Камышин	КМЭС	Л-264	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-262-ТП-57

ИТОГО: 9

АВГУСТ

1	12	08	14	16	20	12	08	14	17	28	г. Новоаннинск	СевМЭС	Л-7	ПС "Новоаннинская"	МТЗ	10	Падение ветки дерева в пролете оп. №32-оп.№34	
2	13	08	14	04	55	13	08	14	06	05	г. Дубовка	ПрМЭС	Л-13	ПС "Дубовка"	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ оп.13-10/7	
3	18	08	14	8	20	18	08	14	10	13	п. Ерзовка	ПрМЭС	Л-50	ПС "Ерзовка"	МТЗ	10	Повреждение в ТП-427 (дождь, гроза, ветер)	
4	18	08	14	8	10	18	08	14	14	40	п. Ерзовка	ПрМЭС	Л-32	ПС "Ерзовка"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-25 -ЛР-25/1	
5	18	08	14	10	15	18	08	14	12	04	г. Дубовка	ПрМЭС	Л-4	РП-1	МТЗ	10	Обрыв провода ВЛ-10 кВ	
6	18	08	14	11	32	18	08	14	17	35	р.п. Ср. Ахтуба	ЗавМЭС		8	ПС "Ахтуба"	МТЗ	10	Обрыв проводов.
7	21	08	14	00	35	21	08	14	01	45	г. Камышин	КМЭС		207	РП-8	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.7 ТП-210 - яч.5 ТП-209
8	21	08	14	03	40	21	08	14	05	00	г. Камышин	КМЭС		202	РП-8	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ яч.2 ТП-206 - яч.3 ТП-209
9	23	08	14	17	20	23	08	14	20	35	с. Гмелинка	ЗавМЭС	Л-11	ПС "Гмелинка"	Ручное	10	Разрушение опорного изолятора ВЛ-10кВ оп. 11-18	
10	27	08	14	14	30	27	08	14	15	18	г. Камышин	КМЭС	Л-18	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП38-ТП40	

ИТОГО: 10

СЕНТЯБРЬ

1	11	09	14	09	30	11	09	14	10	55	г. Урюпинск	СевМЭС	Л-604	РП-6	МТО	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ "А" ввод в ТП-77
2	24	09	14	19	05	24	09	14	20	05	Нехаевская	СевМЭС	Л-16	ПС "Нехаевская"	МТО	10	Разрушение опорного изолятора ВЛ-10кВ оп. 34
3	26	09	14	15	30	26	09	14	16	40	г. Камышин	КМЭС	Л-4	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10кВ ТП-20 яч.3 - ТП-57 яч.2
4	27	09	14	10	20	27	09	14	11	27	р.п. Городище	ПрМЭС	Л-31	ПС "Городище"-110/10	МТО	10	Повреждение концевой муфты на оп № 31-5/2 с ЛР-8. Из-за удара в опору автомобилем.

5	29	09	14	04	50	29	09	14	06	50	г.Михайловка	ММЭС	Л-23	ПС "Михайловская"	МТО	10	Повреждение в абонентских сетях
ИТОГО: 5																	
ИТОГО ЗА III КВАРТАЛ: 24																	
КВАРТАЛ IV																	
ОКТЯБРЬ																	
1	02	10	14	04	20	02	10	14	07	55	г. Котельниково	ПрМЭС	Л-11 яч.3 ТП-46	ПС "Заводская"	МТЗ	10	Повреждение КЛ-10 кВ яч.8 РП-1 -яч.3 ТП-6
2	08	10	14	19	05	08	10	14	20	00	г. Суровикино	СМЭС	Л-25	ПС "Суровикино"	МТЗ	10	Пробой изоляции силового кабеля ТП-90 - ТП-865.
3	12	10	14	18	08	12	10	14	20	40	г.Петров Вал	КМЭС	Л-7	ЦРП "Петров Вал"	МТЗ	10	Нахлесты на ВЛ-10кВ между оп. 7-2/51 и оп. 7-4/1.
4	16	10	14	21	10	16	10	14	22	15	г. Фролово	ММЭС	Л-10	РП-2	МТО	6	Сбита а/м опора ВЛ-6 кВ
5	21	10	14	11	05	21	10	14	15	35	г. Фролово	ММЭС	Л-106	ПС "Заводская"	МТЗ	6	Пробой изоляции КЛ-6кВ (ввод в ТП-105)
6	21	10	14	21	00	21	10	14	23	15	р.п. Ерзовка	ПрМЭС	Л-5	ПС "К-1"	МТЗ	10	Сбита опора ВЛ-10кВ автомашиной.
7	25	10	14	05	00	25	10	14	06	00	г. Котельниково	ПрМЭС	КРН-1 Л-10	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Повреждение в РУ-0.4 кВ ТП-17
8	25	10	14	08	05	09	01	25	10	14	г. Котельниково	ПрМЭС	Л-11	ПС "Котельниково"	МТЗ	10	Грузовой автомобиль толкнул опору №29
ИТОГО: 8																	
НОЯБРЬ																	
1	03	11	14	19	00	03	11	14	20	10	п. Лог	ММЭС	Л-17	ПС "Лог"	Ручное	6	Повреждение КЛ-6 кВ между оп №23- оп №26
2	07	11	14	06	33	07	11	14	07	47	г. Калач на Дону	СМЭС	Л-18	ПС "Калач"	МТО	10	Повреждение КЛ-10кВ между ТП-902 - ТП-974
3	13	11	14	18	41	13	11	14	19	35	г. Камышин	КМЭС	Л-15	ПС "Северная"	МТЗ/МТО	10	Автомобилем сбита оп. № 15-2/24
4	15	11	14	21	00	15	11	14	22	30	г. Камышин	КМЭС	Л-1	РП-1	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-254 яч №4 – оп №1-1/21.
ИТОГО: 4																	
ДЕКАБРЬ																	
1	13	12	14	07	50	13	12	14	12	28	г. Новоаннинск	СевМЭС	КРН-7 Л-7	ПС "Новоаннинская"	МТЗ	10	Повреждение проходных изоляторов в ТП-1069
2	16	12	14	10	45	16	12	14	14	31	г. Камышин	КМЭС	КРН-2	РП-7	МТЗ	10	Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-59- ТП-133
3	18	12	14	21	35	18	12	14	21	30	г. Камышин	КМЭС	Л-314	РП-10	МТО	10	Пробой изоляции кл-10 кВ ТП-245-ТП-247
4	19	12	14	14	30	19	12	14	16	00	Горный Балыклей	ПрМЭС	Л-15	ПС "Балыклейская"	Ручное	10	Обрыв провода ВЛ-10кВ оп. №36
5	25	12	14	02	20	25	12	14	03	41	г. Калач на Дону	СМЭС	Л-8	ПС "Калач"	МТЗ	10	Повреждение в абонентской ТП-956
6	28	12	14	05	50	28	12	14	07	50	г. Урюпинск	СевМЭС	Л-17	ПС "Урюпинская"	МТЗ	10	Пробой изолятора ВЛ-10кВ оп. №6
7	30	12	14	06	15	30	12	14	07	55	г. Николаевск	Зав.МЭС	Л-17	ПС "Николаевская"	МТЗ	10	Повреждение проходных изоляторов в ТП-27
8	30	12	14	09	20	30	12	14	11	50	г. Фролово	ММЭС	Л-58	ЦРП-1	МТО	6	Пробой изоляции КЛ- 6 кВ яч.58 ЦРП-1 - оп.1
ИТОГО: 8																	
ИТОГО ЗА IV КВАРТАЛ: 20																	
ИТОГО ЗА ГОД: 90																	
Опубликовано 06.02.2015 по адресу: http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=38																	

Начальник ЦДС

А.В. Скубаков