

**Сведения о потерях электроэнергии в сетях ПАО "Волгоградоблэлектро" по уровням напряжения, используемого для целей ценообразования в 2015 г.**

Нормативные потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"		В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
<b>Всего, в т.ч.:</b>		<b>200,179</b>	<b>15,370</b>
	ВН (110 кВ и выше)	1,050	0,081
	СН-1 (35 кВ)	0	0
	СН-2 (6-10 кВ)	71,142	5,462
	НН (0,4 кВ и ниже)	127,987	9,827

Размещено на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2016, адрес ссылки:  
<http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=41>