Утверждаю
Главный инженер
С.В. Зубенко_____

Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ПАО"Волгоградоблэлектро" на 30.09.2016 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактический резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		∑Sуст	Т-1	Т-2						
		МВА			Рдоп, МВт	Рмакс, МВт	Р, МВт	Sрез, МВА	Ррез, МВт	
1	2	3			4	5	6	7		8
1	ПС 110/6 кВ Гидролизная	50	25	25	21,3	18,96	6,60	-5,07	-4,31	Закрыт
2	ПС 35/10 кВ Центральная	20	10	10	8,5	7,50	0,6	0,47	0,40	Открыт
3	ПС 110/10 кВ Лесная	12,6	6,3	6,3	5,4	4,20	6,00	-5,70	-4,85	Закрыт

Начальник ПТС Л.В. Сутулов

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 07.10.2016, адрес ссылки: http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=42