

3.1.3.

Сведения о размере фактических потерь, оплачиваемыми ПАО "Волгоградоблэлектро" при осуществлении расчетов за электрическую энергию в 2017 г. по уровням напряжения:

Фактические потери электроэнергии в сетях ОАО "Волгоградоблэлектро"	В абсолютном выражении, млн. кВт*ч	В относительном выражении (относительно отпуска электроэнергии в сеть), %
Всего, в т.ч.:	188,884	14,106
ВН (110 кВ и выше)	0,580	0,043
СН-1 (35 кВ)	0,000	0
СН-2 (6-10 кВ)	84,676	6,324
НН (0,4 кВ и ниже)	103,628	7,739

Опубликовано на сайте ПАО "ВОЭ" 26.02.2018, адрес ссылки:

<https://voel.ru/potrebityam/peredacha-elektricheskoy-energii/zatraty-na-oplatu-poter/>

