АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»
(АО ВОЭ)
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13. Тел.: 48-14-21, факс: 48-14-22, электронная почта: voe@voel.ru
р/с 40702810601000001087 Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810100000000715 БИК 041806715 ИНН/КПП 3443029580/345250001 ОГРН 1023402971272

Разъяснение
положений извещения и документации запроса оферт в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора поставки товара (кабельные муфты) для нужд АО «Волгоградоблэлектро» (закупка №32009846842)

г. Волгоград «30» декабря 2020 г.

АО «Волгоградоблэлектро» рассмотрело запрос, поступивший в адрес нашей организации 28.12.2020г., о даче разъяснений положений документации запроса оферт в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора поставки товара (кабельные муфты) для нужд АО «Волгоградоблэлектро» (закупка №32009846842), содержащий следующие вопросы:

Прошу уточнить следующую информацию по техническому заданию:

1) П.7 у всех рекомендованных изготовителей к поставке: Энерго, ЭРГ, Тайко Электроникс РУС отсутствуют перчатки кирпично-красного цвета

2) П.8,9,10 – указано в описании, что муфты должны быть без наконечников и тут же прописано, что в комплектации муфты должны быть наконечники. Нужны наконечники или нет?

3) П.14 у всех рекомендованных изготовителей к поставке: Энерго, ЭРГ, Тайко Электроникс РУС отсутствует термоплавкая лента красного цвета.

4) П.16 у всех рекомендованных изготовителей к поставке: Энерго, ЭРГ, Тайко Электроникс РУС отсутствует провод-перемычка, сформированный из медных проволок кабельного экрана, соединяется при помощи медных гильз под опрессовку

5) П.17 у всех рекомендованных изготовителей к поставке: Энерго, ЭРГ, Тайко Электроникс РУС отсутствует термоусаживаемый распорный изолятор. Кроме того указано в описании, что муфты должны быть без наконечников и тут же прописано, что в комплектации муфты должны быть наконечники. Нужны наконечники или нет?

По данным вопросам сообщаем следующее:

1. В описании допущена ошибка, применяется для концевых муфт.
2. По пункту 8, 9, 10 в комплектацию муфт должны быть наконечники.
3. Цвет не имеет значения.
4. В комплект поставки не входит.
5. Комплектация соединительных муфт болтовыми.

Настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса оферт и подлежит размещению на официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

И.о. председателя закупочной комиссии А.Н. Стадник