Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ОАО"Волгоградоблэлектро" на 31.12.2014 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам					Допустимая мощность при режиме n-1(в гр. 3 исключается наибольшая мощность трансформатора, оставшаяся умножается на 1,05, для 1 тр-рной ПС =0),	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактический резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		∑Sуст	Т-1	Т-2	Т-3	Т-4						
		МВА					Sдоп, МВА	Sмакс, МВА	Р, МВт	Sрез, МВА	Ррез, МВт	
1	ПС 110/6 кВ Гидролизная	50	25	25			26,25	17,600	3,66	4,71	4,38	Открыт
2	ПС 35/10 кВ Центральная	20	10	10			10,5	8,500	0,15	1,84	1,71	Открыт
3	ПС 110/10 кВ Лесная	12,6	6,3	6,3			6,615	3,200	5,30	-2,28	-2,12	Закрыт

Начальник ПТС Л.В. Сутулов

Размещено 12.01.2015 по http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=42