



Габаритные размеры  
камеры КСО 393



Панель глухая торцевая	левая - 2 шт. правая - 2 шт.
Панель глухая торцевая под привод РВ	левая - 1 шт. правая - 1 шт.

Тип камеры	КСО 393-03	КСО 393-04	КСО 393-03	ШМР-2	КСО 393-03	КСО 393-03	КСО 393-04
Порядковый номер камеры	1	2	3		4	5	6
Номинальное напряжение	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ
Номинальный ток СШ	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А



Коммутационный аппарат	ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630		ВНА 10/630	ВНА 10/630	ВНА 10/630
Предохранитель		ПКТ 10. 31,5 40А					ПКТ 10. 31,5 40А
Ограничитель перенапряжения							

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл.Инженер ф.КМЭС  
А.П.Трегубов  
"\_\_"\_\_\_\_20\_\_г

					АО "Волгоградоблэлектро" филиал КМЭС			
Им.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Однолинейная схема РУ 10 кВ ТП 222	Страница	Лист	Листов
Выполнил	Дружинин Д.А.						1	1
Согласовано								
					Котовский участок	г.Котово		